

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 31840/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Bc. Adam Jeník
Telefon +420 972 226 410
Mobil +420 722 994 460
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 25. července 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 7 Díl 1, část 2 Pokyny pro dodavatele pod č. j. 26931/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 08. 07. 2025, na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace tímto zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Bečváry – Mirošovice u Rataj nad Sázavou“

Identifikace zadávacího řízení:

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-037271

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 481879-2025

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zastoupen: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě pověření č. 3755 ze dne 26. 06. 2025

(dále jen „**Zadavatel**“)

Dotaz:

V rámci Doplnění zadávací dokumentace z 21.07.2025 nedošlo k úpravě výkazu výměr ani dalším skutečnostem, které bychom chtěli předložit níže:

V rámci této zakázky bychom potřebovali vznést dotazy k chybějícím položkám ve výkazu výměr:

- a) Oprava osvětlení zastávky Drahodobudice:

V TZ se uvádí:

Pro osvětlení zastávky jsou navrženy stožáry o celkovém počtu 3ks s výškou 6m. Nové osvětlovací stožáry budou v provedení na přírubu.

Ve VV postrádáme položku pro dodávku materiálu.

- b) Oprava osvětlení zastávky Chmeliště:

Pro osvětlení zastávky jsou navrženy stožáry o celkovém počtu 3ks s výškou 6m. Nové osvětlovací stožáry budou v provedení na přírubu.

Ve VV postrádáme položku pro dodávku materiálu.

- c) U obou výše zmíněných zastávek se dle TZ hovoří o dodávce světel o příkonu 13,5W, respektive 13W.

Ve VV jsou však zmíněné položky pro dodávku světel o příkonu 1001 -1300 W. Prosíme o přehodnocení.

- d) V celkové míře postrádáme ve výkazu výměr v provozních souborech „Rozvody VO“ pro rekonstrukce zastávek v Drahodobudicích a v Chmelišti oproti rekonstrukcím zastávek v Mirošovicích a Mitrov tyto konstrukce a materiál typu:

Uzemnění

Fólie

Chráníčka

Kabely

Elektroměrové rozvaděče

Venkovní rozvaděče

Elektro výzbroj

Pojistky

Spojky

Odpověď:

- a) V TZ je uvedeno: „Zhotovit nové odběrné místo od ČEZu je finančně a časově náročné. Z tohoto důvodu bylo pro osvětlení zastávky zvoleno řešení s použitím 3ks fotovoltaičských lamp. (např. systém od Fonroche Lighting)“.

Ve VV jsou tyto fotovoltaičské lampy pod položkou s kódem 7493100705, kde je mimo jiné uvedena poznámka: „Poznámka k položce: Fotovoltaičská lampa včetně stožáru, Smartlight Power 365 - GEN8x2 - jedno rameno, PV panel 305W, LED 1B 80W-24V-3000K, baterie 1248Wh (-40-70°C)“.

- b) V TZ je uvedeno: „Zhotovit nové odběrné místo od ČEZu je finančně a časově náročné. Z tohoto důvodu bylo pro osvětlení zastávky zvoleno řešení s použitím 3ks fotovoltaičských lamp. (např. systém od Fonroche Lighting)“.

Ve VV jsou tyto fotovoltaičské lampy pod položkou s kódem 7493100705, kde je mimo jiné uvedena poznámka: „Poznámka k položce: Fotovoltaičská lampa včetně stožáru,

Smartlight Power 365 - GEN8x2 - jedno rameno, PV panel 305W, LED 1B 80W-24V-3000K, baterie 1248Wh (-40-70°C)".

- c) Ve VV je v poznámce uvedeno, že se jedná o celou fotovoltaickou lampu s výkonem baterie 1248Wh.
- d) U zastávek Drahobudice a Chmeliště, budou použity osvětlovací lampy s vestavěnými solárními panely včetně výzbroje a výše uvedené položky nejsou potřeba.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. **do 19. 08. 2025 do 08:00 hodin**.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření

Za správnost: