

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Martin Vykydal
I.P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

21.4.2016

NAŠE ZNAČKA

1084539850

VYŘIZUJE / LINKA

Rylich/311 115 507

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Mladá Boleslav/2.5.2016

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo)-Mstětice (včetně) km 11,975-14,545.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním územního rozhodnutí pro výše uvedeno stavbu. Stavbou bude dotčeno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák.č.458/2000 Sb.v platném znění §46 ochranná pásma a venkovní vedení NN 0,4kV, které nemá definované ochranné pásmo, ale bezpečné vzdálenosti jsou určeny ČSN EN 50423 PNE 33 3302. Součástí projektové dokumentace musí být vyjádření k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Podklady je možno získat na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>.

Před započítí stavebních prací požádat o souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení a objednat vytyčení. Stavbou dodržet podmínky uvedené ve vyjádření k existenci sítí a v souhlasu s umístěním stavby – povolením činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení.


Napojení na el.energii bude z nové odběratelské trafostanice, na základě podání žádosti a uzavření smlouvy o připojení, které si vyžádá úpravy na Distribuční síti. V rámci stavby energetiky po splnění podmínek smlouvy o připojení dojde k osazení svislého odpínače na podpěrný bod vedení vysokého napětí.

Případné úpravy na Distribuční síti musí být řešeny v souladu se zák.458/2000 Sb. §47 Přeložky. Přeložky zajišťuje vlastník vedení na náklad toho kdo přeložku vyvolal.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem



Václav Rylich
Technik správy energetického
majetku VN, NN region Střed
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 85 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00