

METROPROJEKT Praha, a.s.
Markéta Vítverová
nám stí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha

<i>Vaše značka</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vy izuje</i>	<i>V Praze dne</i>
	1411600443	St edisko dokumentace SITEL	16.03.2016

V c: Vyjád ení k existenci technické infrastruktury
– podzemního komunika ního vedení a za ízení ve ejné komunika ní síti

Stavba:

Optimalizace tra ového úseku elákovice (mimo) - Mst tice (v etn)

– *Zájmové území stavby vyzna eno ve Vaši žádosti*

Spole nost **OPTILINE a.s.**, Brno, P íkop 843/4, PS 602 00, zastoupena spole ností SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PS 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sd luje, že p i realizaci výše uvedeného stavebního zám ru dojde ke st etu s podzemním komunika ním vedením a za ízením ve ejné komunika ní síti (dále PV).

V PV m že být uloženo n kolik prvk - kabel a ochranných trubek, které jsou chrán ny ochranným pásmem – viz p íloha.

Dot ené PV: cd14

Ke kontaktu s PV dojde: dle situace

Souhlasíme s vydáním pro tyto ú ely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umíst ní stavby, Stavební povolení, Ve ejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní ízení, Územní souhlas na výše uvedenou stavbu, kterou je dot eno PV za p edpokladu, že:

Stavebník bere na v domí, že v zájmové lokalit se nachází podzemní komunika ní vedení a za ízení ve ejné komunika ní síti (dále PV) v etn jeho ochranného pásma 1,5 m na každou stranu (dle p íložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání p íslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledn no a ešeno jeho p ípadné dot ení.
- Dokumentace pro provád ní stavby bude p edložena spole nosti OPTILINE k odsouhlasení (L. Albrecht, SITEL).
- V ochranném pásmu PV je možno provád t stavební práce pouze po p edchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude spole nosti zaslána 3 týdny p edem spole nosti OPTILINE (L. Albrecht, SITEL).
- Oprávn ný zástupce OPTILINE (L. Albrecht, SITEL) bude p ízván k p edání staveníšt .

Obecné podmínky:

- P ed zahájením prací bude poloha PV p ímo ve staveníšti vyzna ena geodetickým vyty ením, které stavebník objedná nejpozd ji 14 dní p ed zapo etím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf íhák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@site1.cz, tel. 267 198 162.
- Pracovníci provád jící práce budou prokazateln seznámeni s polohou PV.
- P ed zahájením stavebních prací budou místa styk (k ízení, soub h) na základ vyty ení v terénu odkryta ru n kopanými sondami a p ípadné zjišt né nesrovnalosti budou oznámeny spole nosti SITEL.
- P i stavebních pracech v ochranném pásmu PV je t eba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné ná adí a žádné mechaniza ní prost edky.
- Nad trasou PV nebudou umís ována za ízení v etn skladování materiálu atp., která mohou omezit p ístup k PV, a nebudou vysazovány d eviny trvalého charakteru.

- Při kladení nebo souběhu s PV bude dodržena norma SN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při kladení i souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, případně poškození obecně. O odkrytém PV bude stavebníkem zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole provedených prací povolán oprávněný zástupce OPTILINE. Kontaktní osoba je L. Albrecht, SITEL.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana trasy proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození i narušení PV bude okamžitě ohlášeno Oprávněnému zástupci OPTILINE prostřednictvím spol. SITEL, zároveň přímo dohledovému centru SITEL, tel. 267 198 123 a následně zasláno elektronickou poštou na adresu sos@sitel.cz.
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobeném činnostmi stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložení s vlastníkem PV.
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL (servisní organizace spol. OPTILINE) včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí ve veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva včleněných členů ap.).

Oprávněný zástupce Optiline: Luboš Albrecht - 267198126, 602306177, lalbrecht@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti OPTILINE a.s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.

S pozdravem



Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné