



SŽDC, s.o., Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
Praha 9  
190 00  
Česká republika

UT1  
Janetková  
Jedminková  
20/8



VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001077089568

NAŠE ZNAČKA  
8120051071

LINKA  
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
12. 8. 2015

**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120051071**

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Zálužská 0, 250 88 Čelákovice, Záluží, ze dne 31. 7. 2015, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

**Přeložka bude provedena tímto způsobem:**

Na vedení VN ČD I a ČD II se zdemontuje stožár č. 18-20 a budou vloženy nové stožáry č. 17A, 18, 19, 20. V celé délce se vymění vodiče. Přeložka je vyvolána stavbou "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany".

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Ing. Vladimír Fridrich. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 5251000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 11. 8. 2016, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Tibor Brezina  
Vedoucí oddělení Připojování

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

102 J82 115

|  |              |
|--|--------------|
| Správa elektrické distribuční soustavy |              |
| Stavba                                 |              |
| Stavba                                 |              |
| Dat:                                   | 18. 08. 2015 |
| Č.j.:                                  | 19595        |

1  
2  
JMK

SŽDC, s.o., Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
Praha 9  
190 00  
Česká republika

UT 1 S  
Jecminkova 20/8



00000000101083272905

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001077089571

NAŠE ZNAČKA  
8120051072

LINKA  
840 840 840

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE  
12. 8. 2015

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120051072

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Zálužská 0, 250 88 Čelákovice, Záluží, ze dne 31. 7. 2015, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

#### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Na dvojvedení Energostroj/Mrazírny Mochov se demontuje stožár č. 18-19. stožár č.20 se rovněž demontuje a nahradí novým, který bude vybaven úsekovým vypínačem pro TS 561 113 (TS 561 113 bude v rámci stavby přesunuta cca o 15 m) stávající přípojka pro TS bude demontována a opět nově vybudována pro nově situovanou TS. Na vedení Energostroj se demontují stožáry č. 20-21, které se vymění za nové. Bude kompletně demontována přípojka pro TS PY\_0809 Sušička Záluží. Na nový stožár 17A (VN Energostroj/Mrazírny Mochov) bude umístěn nový úsekový vypínač pro kabelový svod - přípojku VN do nové TS, která nahradí původní TS PY\_0809 Sušička Záluží. Na dvojvedení se v rozsahu přeložky demontují vodiče a nahradí se novými.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Ing. Vladimír Fridrich. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 6582000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 11. 8. 2016, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Tibor Brezina  
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00