

122510 115

Správa a územní doprava státní organizace Stavby a územní doprava	
Dat číslo:	18. 08. 2015
Č.j.	15989

SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
Praha 9
190 00
Česká republika

679
Jednání
2013



VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001077089576

NAŠE ZNAČKA
8120051073

LINKA
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
13. 8. 2015

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120051073

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Čelákovice 0, 250 88 Čelákovice, Čelákovice, ze dne 31. 7. 2015, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Stavba: "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - přeložka trati km 8,770-11,975" SO 04-74-06 Čelákovice – Mstětice, km 10,170, úprava venkovního vedení VN 22 kV ČEZ. U obce Záluží na dvojvedení VN Záluží I + Záluží II (křižovatka s překládanou žel. tratí) se vymění stožáry VN bod č. 17 a 18 za nové, dostatečných výškových parametrů. Zároveň bude provedena úprava vodičů. Přeložka je vyvolána stavbou "Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)" POZNÁMKA: Na tuto přeložku již byla podána dne 24.5.2012 žádost, na základě které byl předložen návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky včetně stanoviska zn.: 8120035925 ze dne 15.8.2012 s platností do 15.8.2014. Přeložka byla vyvolána stavbou "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba". Smlouva nebyla uzavřena vzhledem k tomu, že další příprava uváděné stavby byla nadřízenými orgány žadatele pozastavena do doby schválení studie proveditelnosti "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany". Na základě tohoto schválení byla stavba rozdělena na několik dílčích staveb, jednou z nich je stavba "Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)", na kterou se v současné době zpracovává přípravná dokumentace (DÚR). Návrh a způsob technického řešení přeložky se nemění, veškeré dříve již předané podklady z předchozí žádosti o přeložku zůstávají v platnosti.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Ing. Vladimír Fridrich. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 2283000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.


Platnost stanoviska je do 12. 8. 2016, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojování

10239111K

Správa železniční dopravní cesty, státní podnik	
Došl dne:	18. 08. 2015
Č.j.:	13592

SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
Praha 9
190 00
Česká republika

UT 1 S
Ječmínková 8/2018



VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001077089689

NAŠE ZNAČKA

8120051074

LINKA

840 840 840

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

13. 8. 2015

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120051074

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Zálužská 0, 250 88 Čelákovice, Záluží, ze dne 31. 7. 2015, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Stavba: "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - přeložka trati km 8,770-11,975" SO 04-74-07 Čelákovice – Mstětice, km 9,340, úprava vedení NN ČEZ. TS Sušička Záluží 560809 bude demontováno vrchní vedení NN, po hlavní silnici (Čelákovice – Záluží). Stávající objekty které jsou napojeny na TS Sušička Záluží PY_0809 se přepojí na trafostanici ČKD Záluží PY_1113. Jedná se o odběry napojené ze sítě NN. Přeložka je vyvolána stavbou "Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)" POZNÁMKA: Na tuto přeložku již byla podána dne 24.5.2012 žádost, na základě které byl předložen návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky včetně stanoviska zn.: 8120035926 ze dne 15.8.2012 s platností do 15.8.2014. Přeložka byla vyvolána stavbou "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba". Smlouva nebyla uzavřena vzhledem k tomu, že další příprava uváděné stavby byla nadřízenými orgány žadatele pozastavena do doby schválení studie proveditelnosti "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany". Na základě tohoto schválení byla stavba rozdělena na několik dílčích staveb, jednou z nich je stavba "Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)", na kterou se v současné době zpracovává přípravná dokumentace (DÚR). Návrh a způsob technického řešení přeložky se nemění, veškeré dříve již předané podklady z předchozí žádosti o přeložku zůstávají v platnosti.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Ing. Vladimír Fridrich. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 981000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.


Platnost stanoviska je do 12. 8. 2016, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojování