

RR 4525783



# O B E C Z E L E N Ě Ć

Kasalova 467 250 91 Zeleneč

tel./fax 281923196 , tel. 281925192

www: [www.zelenec.cz](http://www.zelenec.cz)

e-mail: [obec.zelenec@volny.cz](mailto:obec.zelenec@volny.cz)

IČ: 00241041 / DIČ: CZ00241041

Datová schránka: zqhaskc

Metroprojekt Praha a.s.

Ing. Vykydal

I.P.Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2

Č.j. 00256/16/OÚ

V Zelenči 2.6.2016

## Věc: Vyjádření

K Vaší žádosti č.j. 55-899/2016-Vyk ze dne 12.4.2016 k dokumentaci pro územní řízení stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), km 11,975 – 14,545 Vám sdělujeme, že s předloženou dokumentací souhlasíme kromě stavebních objektů:

a) SO 05-30-05 žel. st. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům. Požadujeme změnu materiálu finálního povrchu z rec. materiálu na asfaltový povrch ABS a to z důvodu, že se nejedná pouze o příjezdovou komunikaci k RD, ale zároveň o chodník pro pěší (zaměstnanci ACHP, skladových areálů) a též o cyklostezku pro propoj Mstětice – Nehvizdy. Celoroční údržbu této komunikace bude zajišťovat obec Zeleneč. Povrch komunikace proto požadujeme z ABS.

Na prvním jednání, kdy byla otevřena otázka možnosti zrušení přejezdu P3614 jsme dali podmínku, při jejímž splnění lze přejezd zrušit. Touto podmínkou byla nová příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem.

b) SO 05-70-01 dešťová kanalizace.

Trasa kanalizace je navržena 5 m od kraje stromu v hloubce cca 2 m (Š 2). Tím zcela jistě dojde ke kontaktu s kořenovým systémem.

V části B.3. vliv stavby na životní prostředí není o dešťové kanalizaci zmínka. Žádáme o přepracování projektu dešťové kanalizace tak, aby v ochranném pásmu nebylo kopáno. Navrhujeme zrušit úsek kanalizace Š 2-Š 1 – zaústění do Čelákovického potoka. Šachtu č. 2 posunout cca 15 m k Š 3, překlopit spád k Š 4 a prodloužit kanalizaci k Š 5 s využitím odvodnění komunikace SO 05-32-01 a tu zaústit do Čelákovického potoka (viz. příloha).

S pozdravem



  
Ing. Michael Husinec  
starosta

Příloha: návrh trasy kanalizace  
foto 3x – památný strom