


POZNÁMKA:

Zemní práce budou prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před započetením je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýchkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí (křížujících i souběžných). Bez tohoto vytýčení nelze zahájit výkopové práce.



POZNÁMKA:

- MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 90% PROCTOROVY ZKOUŠKY, DLE RELAT. ULEHLOSTI MÁ BÝT MÍRA ZHUTNĚNÍ $0,67 < ID < 0,90$
- POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE100 RC MŮŽE BÝT OBSYPÁNO A ZASYPÁNO VYKOPANOU ZEMINOU BEZ OMEZENÍ ZRNITOSTI PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK VÝROBCE, ŽE OBSYP A ZÁSYP SE PROVÁDÍ PO VRSTVÁCH, HUTNÍ SE A JEHO PROVÁDĚNÍ NEOVLIVNÍ KVALITU POTRUBÍ (PŘÍPADNOU ZMĚNU OBSYPU A ZÁSYPU MUSÍ SCHVÁLIT INVESTOR).
- POKUD NENÍ ZHOTOVITEL SCHOPEN VYKOPANOU NEUPRAVENOU ZEMINU DOSTATEČNĚ ZHUTNIT, MUSÍ JI UPRAVIT PŘÍMĚSÍ POJIVA, POPŘ. MECHANICKY MÍSENÍM S JINOU GRANULOMETRICKY ODLIŠNOU ZEMINOU TAK, ABY SE DOSÁHLA LEPŠÍ ZPRACOVATELNOST

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Orientační schéma:		Razítka oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Ostrava	
Adresa:		Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava	
Zhotovitel stavby:		Ing. Lukáš Bobek	
Adresa:		Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava	
Kontakt:		T: +420 775 148 939 E: lukasbobek@email.cz	
Zhotovitel objektu:		Ing. Lukáš Bobek	
Adresa:		Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava	
Kontakt:		T: +420 775 148 939 E: lukasbobek@email.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	Odpovědný projektant:
Ing. Lukáš Bobek		Jiří Koleček	Jiří Koleček
			Mgr. Milan Ježek
Název stavby/akce:		Žst. Hrubá Voda - vymístění pracoviště RP	
		Označení (S-kód):	
		Označení zhotovitele:	
Název části:		Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek	
Název objektu:		SO 11-32-01 ŽST Hrubá Voda, vrt - studna	
		SO 11-32-02 ŽST Hrubá Voda, vodovodní přípojka	
Název přílohy:		STAVEBNÍ ČÁST	
Název dílčí části přílohy:		Vzorové uložení potrubí	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Olomoucký	Hrubá Voda [648591]	[219126]	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formát:
DUR+DSP		15.09.2022	A3
		Formát:	Měřítko:
			1:20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43			
Prostor pro další informace			