

Váš dopis zn. IS C.E.Sta.
Ze dne 26. 6. 2023
Naše zn. 48405/2023-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jakub Vaněk
Telefon +420 972 765 005
Mobil +420 727 950 463
E-mail VanekJak@spravazeleznic.cz

Datum 24. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 01 Olomouc

Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín

Po prostudování předložené dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení (Změna stavby před dokončením) na výše uvedenou stavbu Odbor bezpečnosti a krizového řízení vydává **souhlasné stanovisko** podmíněné zapracováním uvedených připomínek:

Připomínky zásadní:

B. Souhrnná technická zpráva

V části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby požadujeme vložit ustanovení:

„Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce vloženo:

- 1) Zpráva o revizi elektrických zařízení a zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna revize kontroly, údržbu a opravy provádět.*
- 2) Související průvodní dokumentace výrobce tepelných čerpadel a dalších zařízení ve smyslu §1 písm. k) vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“*

Reakce projektanta: Do části D.3 Požárně bezpečnostní řešení bylo doplněno.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
za správnost: Ing. Jakub Vaněk