

Váš dopis zn. notifikace z IS C.E.Sta  
Ze dne 26. 6. 2023  
Naše zn. 49639/2023-SŽ-GR-O24  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek  
Telefon +420 972 322 491  
Mobil +420 727 827 268  
E-mail plocek@spravazeleznic.cz

Datum 24. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace

elektronicky prostřednictvím

**IS C.E.Sta**

### **Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín**

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané aktualizované projektové dokumentaci (DSP) výše uvedené stavby zasílá požadované stanovisko:

Oddělení hlavního energetika, zpracoval: Bc. Surý, 601 102 281

Do STZ (B.2.7 - SO 19-15-02.3 ŽST Český Těšín, stavební úpravy VB – vytápění) a dalších relevantních částí PD požadujeme doplnit dálkové měření tepla (kalorimetry) přes rozhraní M-BUS pro jednotlivé topné větve (vč. ohřevu TV).

**Reakce projektanta:** Doplníme dle požadavku měřič tepla na hl přívod do objektu. Tzn., že bude poté jeden měřič s M-Busem.

Požadavek na měření nějakých dílčích větví byl projednán s Odborem energetiky a služeb, OŘ Ostrava, se závěrem, že OES nepožaduje dálkové měření tepla pro jednotlivé topné větve.

Pozn.: prostory restaurace mají podružné měření spotřeby tepla.

Rozšíření měření je nad rámec i původního projektu, což odporuje zadání Změny stavby před dokončením.

Oddělení techniky a provozu, zpracoval: Ing. Plocek, 972 322 491)

Bez připomínek.

**Ing. Luboš Krátký**

ředitel odboru elektrotechniky a energetiky