

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 0527-23-238
ZE DNE: 26. 6. 2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 38098/2023/KA/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 42238/2023/KA/HP
VYŘIZUJE: Grim
TEL.: 596 397 228
E-MAIL: petr.grim@khsova.cz

DATUM: 24. 7. 2023

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, zastoupené společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357, na základě plné moci ze dne 9. 6. 2023, podáním ze dne 29. 6. 2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci změny stavby před jejím dokončením „Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín“.

Po zhodnocení podkladů a jejich souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací změny stavby před jejím dokončením „Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, podáním ze dne 29. 6. 2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci změny stavby před jejím dokončením „Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín“ posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením řeší tyto změny:

Plynová kotelná nebude přemístěna z objektu RZZ do místnosti č. 109 ve výpravní budově, místnost zůstane bez zásahu s ponecháním původního účelu, dále nebudou provedeny veškeré práce s odvodem spalín z původní kotelny v nároží přízemí výpravní budovy a nebude provedena plynovodní přípojka SO 19-22-01 Žst. Český Těšín, přípojka plynu NTL pro výpravní budovu.

Vytápění objektu výpravní budovy bude zajišťovat dvojice tepelných čerpadel, která budou umístěna poblíž severního štítu objektu u nástupiště, jednotky budou osazeny za akustickou a vizuální přepážkou (výška přepážky bude 2,2 m, pokud hluk od zdroje nebude obsahovat tónovou složku a 3,5 m, pokud hluk bude tónovou složku obsahovat). Dojde k propojení jednotek tepelného čerpadla se suterénem výpravní budovy do prostoru výměňkové stanice, kde bude umístěna vnitřní technologie vytápění.

Původní stanovisko k PD pro společné řízení bylo vydáno dne 9. 12. 2021 pod č. j. KHSMS 171313/2021/KA/HP.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Ing. Stanislav Galuszka
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, 1 list (DS)

1x KHS, oddělení HP, 1list

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument KA-42238.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158782902-16773-230802091932 . Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 02.08.2023 09:19:52. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.08.2023 08:40:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5D 88 D7, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepisující osobu Ing. Stanislav Galuszka, "odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, 4210, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Orletová Hana - notářka, IČ: 25802526


Pracoviště: JUDr. Orletová Hana - notářka

Datum vyhotovení: 02.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: MICHAELA BRADÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:


MICHAELA BRADÍKOVÁ, DiS.
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Hanou Orletovou
notářkou v Olomouci



158782902-16773-230802091932

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5D 88 D7, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.