


Legenda:

- nová jímací tyč 2m
- - - hranice blesku, poloměr valivé koule 45m

Detail křížení hromosvodu a vedení na střeše



Kreslí:	Projektoval:	Autorizoval:	PDEP s.r.o.		
Chalupa J.	Ing. Bernát J.	Ing. Lipovský V.	Plynářská 499/1, 602 00 Brno		
	723 448 185		IČ: 17905541		
			DIČ: CZ17905541		
Kraj: Hlavní město Praha		Obec: Praha	Datum	5 / 2025	
Investor: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234			Zakázka č.		
Název projektu:			Stupeň PD	DPS	
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha-Vršovice			Souř.sys.		
			Formát		
			A3		
Obsah výkresu:			Měřítko	Číslo výkresu	
Hromosvod (valící se koule)			1:125	6.2	