

VÝKAZ OKEN																												
Označení	Popis	Rozměry	Počet [ks]	Křídlo					Rám okna			Přílušenství							Kabelování		Součinitel tepel. prostupu U [W/m²K]		Činitel prostupu světla Ts	Solární faktor g	Koefficient stínění Fc	Hlukový útlum Rw [dB]	Požární odolnost	Poznámka
		Hrubé rozměry [mm]		Typ	Materiál	Povrch	Zasklení	Bezpeč. fólie	Typ	Materiál	Povrch	Kování					Samoza virač	Těsnění	Příprava EZS	EPS	Požadavek na sklo Ug	Požadavek na celý výrobek Uw						
												Kód	Typ	Materiál	Bezpeč. třída kování	Zámek												
WN1.111	Replika původní balkonové sestavy - dřevěné, okno neotvíravé, nadsvětlík	700/2250	1	02	01	01	01	02	01	01	01	01	06	02	02	02	Ano	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN1.112	Replika původní balkonové sestavy - dřevěné, okno neotvíravé, nadsvětlík	700/2250	1	02	01	01	01	02	01	01	01	01	06	02	02	02	Ano	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN1.113	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1700/2320	1	01	01	01	01	02	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
2NP																												
WN2.001	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1720/1780	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.002	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1720/1780	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.004	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1720/1780	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.005	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1720/1780	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.006	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1720/1780	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.007	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1720/1780	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.008	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.009	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.010	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.011	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.012	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.013	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.014	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.015	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			
WN2.016	Replika původního okna - eurookno dřevěné, dvojdílné, horizontálně dělené, spodní část otvíravá/sklopná, horní sklopná	1800/1800	1	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	02	01	01	Ne	01	Ano	Ne	0,7	0,9	0,7	52%	60%			

POZNÁMKY:

- NÁVRH SKLADBY A VÝPLNĚ IZOLAČNÍHO VÍCEVRSTVÉHO SKLA NAVRHNĚ DODAVATEL PO DOHODĚ S KONKRÉTNÍM VYBRANÝM VÝROBCEM DLE AKTUÁLNÍCH NOREM A VYHLÁŠEK A PŘEDLOŽÍ GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SOUČÁST DODÁVKY JE DOTĚSNĚNÍ KE STAVEBNÍ KCI (PAROTĚSNÁ A DIFUZNÍ PÁSKA PO CELÉM OBVODU, DOTMELENÍ)
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PO DOHODĚ VZORKY KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ODSTÍNŮ ATD.
- TLOUŠŤKA SKLENĚNÝCH TABULÍ ZASKLENÍ OKEN BUDE URČENA DODAVATELEM, DODAVATEL PROVĚŘÍ NUTNOST REALIZACE KALENÝCH SKEL S OHLEDEM NA TEPELNÝ ŠOK SKEL.
- OKNA BUDOU PŘED VÝBOURÁNÍM DOSTATEČNĚ ZDOKUMENTOVÁNA, TAK ABY BYLO MOŽNÉ VYROBIT PŘESNOU REPLIKU VČETNĚ POZIC PANTŮ APOD.
- NA OKNA BUDOU VE VÝROBĚ INSTALOVÁNY FLAESHÉ PANTY, TAK ABY BYL ZACHOVÁN HISTORICKÝ VIZUÁL

REVIZE:	DATUM:	POPIS:										KONTROLOVAL:					
V01	01/2025	Zapracování připomínek SŽ										Ing. Adam Špunda					
V00	09/2024	Dokumentace k připomínkám SŽ										Ing. Adam Špunda					
ČÍSLO PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER:		PŘÍLOHA / DRAWING:								STUPĚN / PHASE:		MĚŘÍTKO / SCALE:		DATUM / DATE:		STRANA / PAGE:	
501.7		Výkaz oken								PDPS		1 : 50		09/2024		7	