



LEGENDA SVÍTIDEL

- B1** BF RS DID m1200-P 114/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K, 1x10,5/14 W EBG AC/DC
- B2** BF RS DID m1200-P 115/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K, 1x12/15 W EBG AC/DC
- B3** BF RS DID m1200-P 119/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K, 1x16/19 W EBG AC/DC
- B4** BF RS DID m1200-P 121/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K, 1x17,5/21 W EBG AC/DC
- B5** BF RS DID m1200-P 124/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K, 1x21/24 W EBG AC/DC
- B6** BF RS DID m1200-P 131/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K, 1x28/31 W EBG AC/DC
- B7** BF RS DID m1200-P 138/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K, 1x35/38 W EBG AC/DC

SOUSTAVA: 3N, AC 3x400/230V-TT

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	23.10.2023	1. odevzdání čístopisu	P. Kormaňák
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		VIN CONSULT s.r.o.	
Adresa:		Antala Staška 1859/34, 1400 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 244 103 090 E: info@vinconsult.cz	
Zhotovitel objektu:		SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:		Otlánská 1a, 130 80 Praha 3	
Kontakt:		T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Pavel Kormaňák	Specialista: Ing. Karel Kořář
Název stavby/akce:	PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST CHODOV		Označení investora: 5632000089
Název části:	Stavební část Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚo		Označení zhotovitele: 70521.1
Název objektu/díle části:	Žst. Chodov, Osvětlení přístupového chodníku		Označení část: D.2.3.6
Název přílohy:	Půdorys		Označení objektu/komplexu: SO 01-86-02
Název dílčí části přílohy:	Elektroinstalace		Číslo přílohy: 2.001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:50	Stupeň dokumentace: PDPs
Ing. Pavel Kormaňák	Ing. Karel Kořář	Formáty: 8A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 0101 B1	Sešití datum zpracování: 23.10.2023
Karlovarský	Dolní Chodov 652 172		
<div>Číslo projektu: 5632000089 - PDPs - 0101 B1 - 23.10.2023</div> <div>Práce pro náležitosti:</div>			