

prvek: **MŘÍŽE V OKNECH**

číslo: **2N.045 A-D**

počet ks: 4

popis: Mříž v oknech. Ve spodní části okna je původní zábradlí, tvořeno mírně zvlněnými pěti pásy, dělenými mezi sebou kolečky. Před zábradlím je vložena novodobá mříž tvořená ze svařených křížících se prutů.

umístění: jižní a východní fasáda věže budovy E

památkové  
hodnocení: původní výtvarný prvek z doby výstavby objektu

rozměry: ~ oměřeno ve výkrese  
Šířka prvku: 1170 mm  
Výška prvku: 1640 mm

materiál: kov

nátěr: Hnědý novodobý nátěr

stav: Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je mříž napadena korozí.

#### NÁVRH:

Novodobou mříž odstranit. Původní zábradlí restaurovat. Provést restaurátorský průzkum barevnosti zábradlí. Podle výsledů průzkumu bude zábradlí znovu barevně pojednáno. Zábradlí bude demontováno a odvezeno do restaurátorské dílny, kde bude očištěno od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem, v zeleném odstínu. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C. Mříž odstranit – bude nahrazena vnitřní mříží ZN/1. Zábradlí – viz technologický postup TP/110.



pohled na mříže v oknech