

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 36963/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Aneta Měřinská
Telefon +420 972 224 811
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 3. září 2025

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Nákup sloupového zvedáku pro OŘ PHA 2025“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k Výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 35298/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 26.08.2025.

Dotaz č.1:

Dobrý den,

žádáme o doplnění rozdílu výšky podlahy oproti výšce hlavy kolejnice.

Prosíme také o doplnění informace o podlaže v místě umístění zvedáků, vodící kolejnice – řez, půdorys, popřípadě popis textem.

Jaká bude stavební připravenost pro drážky skrytých kabelových žlabů a vodících kolejnic pod úrovní podlahy?

Odpověď:

Dobrý den, stavební připravenost bude plném rozsahu to znamená příprava betonového žlabu pro montáž kolejnice plus prostupy na kabely. Bližší specifikace viz *Příloha č. 1 Půdorys 1.NP – nový stav* a *Příloha č. 2 Řezy – nový stav* této Dodatkové informace.

Dotaz č.2:

Jsou vodící kolejnice a podpodlahový systém vedení kabeláže (včetně protiskluzových krycích plechů s min. nosností 5 t) již zrealizované investorem, nebo mají být součástí dodávky vybraného dodavatele?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že vodící kolejnice a podpodlahový systém vedení kabeláže jsou součástí požadavků na dodání vybraným dodavatelem, viz Díl 3 Zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace, 9. odrážka *Napájecí a datový kabel krytý protiskluzovým plechem s min. nosností 5 tun* a odrážka a 13. odrážka *Vodící kolejnice v délce 21 m*.

Všechna ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 Půdorys 1.NP – nový stav

Příloha č. 2 Řezy – nový stav

Ing. Pavel Stejskal, v.r.

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: