

Naše zn. 9834/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 4. září 2025

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 146:

SO 01-11-01 Železniční spodek

Žádáme zadavatele o kontrolu množství pol. č. 6 ODKOP PRO SPOD SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5 KM, kde v popisu je uvedeno: "dle VV, výkop náspu, odvoz na mezideponii, odpočet výkop rýh pro odvodnění v ZAST Hamry $31347,5 + 336 = 31683,5$ [A]" Celkové množství = 31683,500". Jelikož je dále v soupisu uvedena pol. č. 8 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5 KM v množství 336 m3 domníváme se, že výpočet množství v pol. č. 6 je chybný (obdobný problém se týká položky č. 7 ODKOP PRO SPOD SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 5 KM).

Odpověď:

Po prověření soupisu prací byly v těchto položkách zjištěny výpočtové chyby. Soupis prací byl opraven.

Dotaz č. 147:

SO 01-11-01 Železniční spodek

Žádáme zadavatele o kontrolu množství pol. č. 5 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 5KM, případně objasnění ploch, u kterých se odhumusování v projektu předepsané tloušťce 0,15 m předpokládá.

Odpověď:

Údaj v kubaturním listu byl vygenerován chybným zavzorcováním poslední (třetí) části „Množství mezi profily“, odchýlně od prvních dvou „Výměra z příčných profilů“ a „Průměry z výměr z příčných profilů“.

Odhumusování je předpokládáno v úsecích násypů. Soupis prací byl opraven.

Dotaz č. 148:

SO 01-11-01 Železniční spodek

Technická zpráva str. 27 uvádí: „Vzhledem k výraznému zlepšení vlastností zemin při přidání pojiva je v rámci výkazu výměr uvažováno při zlepšování zemin s přidáním směsného pojiva v poměru 50 % vápno a 50 % cement, příp. jenom cement.“ Soupis položek zahrnuje pouze pol. č. 31 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM s popisem „zlepšená zemina (cementem, příp. komb. C/V)“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění množství jednotlivých typů sanací dle pol. č. 31, které má Zhotovitel ocenit. Položka je použita pro dva typy zlepšení zeminy (ZZVC a ZZC) prováděné na místě. Prosíme o stanovení množství uvažované ZZVC a množství uvažované ZZC. Případně doplnění nových položek, které by konkrétně postihly jednotlivé návrhy sanace pomocí ZZ.

Odpověď:

Uvažuje se s tím, že z celkového množství zeminy bude.

95 % zlepšeno kombinací obou pojiv v poměru 50/50 a

5 % bude zlepšeno pouze cementem.

Množství bylo doplněno v kubaturním listu a text v technické zprávě. Soupis prací byl opraven.

Zadavatel tímto dále podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, a to bez předchozí žádosti.

Po prověření soupisu prací byly zjištěny nesrovnalosti:

v SK 01-00-02.1 – SK 01-00-02.7, byly upraveny položky odpadů.

v SO 90-90 bylo upraveno množství položek a byly doplněny položky R015340 a R015431.

V SO 01-12-01 bylo u položky č. 49 (924420) upraveno množství.

Na základě shora uvedených skutečností došlo k opravě soupisu prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 24.09.2025 na den 25.09.2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2025-039558). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 24.09.2025 a nahrazujeme datem 25.09.2025.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

SK_01-00-02_1_001_TechnickaZprava (1)

XDC_ŽnS-SuŽ_20250904_zm10

XLS_ŽnS-SuŽ_20250904_zm10

V Olomouci dne 4. 9. 2025

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace