

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 16987/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 10

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy 151–153 jsou zodpovězeny v náhradním termínu

Dotaz č. 151:

Chtěli bychom upřesnit obsah a rozsah položky č. 12 z objektu č. 98-98: Odborné dozory, dohledy a průzkumy zajišťované zhotovitelem. Pro adekvátní ocenění potřebujeme znát více podrobností, respektive rozepsání položky. Potencionálním dodavatelům z daného není jasný rozsah pro stanovení adekvátní ceny.

Žádáme zadavatele o doplnění, rozepsání a případné vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 151:

V položce jsou zahrnuty odborné dozory, které si bude stavba zajišťovat v průběhu stavby – doklady o zkouškách a měřeních ke kolaudaci.

Jedná se např. o hydrogeologický dozor dle povolení stavby, dále pak další dohledy a průzkumy pro zpracování dílenských dokumentací uvedených u jednotlivých SO.

Dále jsou zde zahrnuty dodatečné průzkumy, které bude potřeba provést během průběhu stavby – např. hloubku krycí vrstvy výztuže, průzkumy stávající kanalizace, dodatečný průzkum hloubky základu stěn, pokud se zjistí, že je odlišný od archivní dokumentace, ze které vycházel projektant.

Dotaz č. 152:

Máme dotaz k novým keramickým obkladům viz položka č. 627, objekt č. SO – 01-71-01.01 ASŘ – výpravní budova. Chtěli bychom potvrdit správné spárování se souborem skladeb, a to konkrétně se skladbou S.07b. Z výkazu výměr není patrná, lokace této dlažby a ani další bližší specifikace o materiálu, velikosti, barvy.

Žádáme zadavatele o doplnění a vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 152:

Položka č. 627 obsahuje výměry týkající se i dalších skladeb - S.03, S.04, S.07b, S.08b.

Uvažovaný výkaz výměr u položky:

"S.04"

"1PP" 203,59+68,68+49,7

321,970

"1NP" 20,97+12,17*2

45,310

"2NP" 40,23	40,230
Mezisoučet	407,510
"S.03"	
"1PP" 15,06*2	30,120
"3NP" 37,78*2	75,560
"6NP" 43,17*2	86,340
"7NP" 13,03*2	26,060
Mezisoučet	218,080
"S.07b oboustranně"	
"1NP" 400,33*2	800,660
"2NP" 132,47*2	264,940
"3NP" 14,01*2	28,020
"4NP" 31,24*2	62,480
"5NP" 27,66*2	55,320
"7NP" 10,22*2	20,440
"S.07b jednostranně"	
"1NP" 482,35	482,350
"2NP" 88,32	88,320
"3NP" 6,81	6,810
"4NP" 25,16	25,160
"5NP" 31,49	31,490
"6NP" 1,53	1,530
Mezisoučet	1 867,520
"S.08b"	
"1NP" 34,13	34,130
"2NP" 44,37	44,370
"3NP" 10,09	10,090
"4NP" 10,27	10,270
"5NP" 3,94	3,940
"6NP" 6,05	6,050
Mezisoučet	108,850
Součet	2 601,960

2601,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství **2 992,250**

Dále je v PD v tabulce skladeb uveden rozměr a další potřebné specifikace keramického obkladu pro zmiňovanou skladbu.


TYP: OBKLAD NA SDK		SCHEMA: 			Označení skladby: S.07b
SKLADBA:					Celkem tloušťka [mm]: 17
č.položky:	základní popis a funkce vrstvy:	Vlastnosti a technické parametry:	referenční materiál:	tloušťka [mm]	poznámky a zásady:
1	Keramický obklad	formát 300x600mm, obklad do výšky 2500mm	...	10	světle šedá barva s matným povrchem vyvzorkovaná a odsouhlasena arch.

Taktéž je toto uvedeno v bílé knize, která je součástí PD.

ST 1	KERAMICKÝ OBKLAD
REFERENČNÍ FOTO:	
LOKACE:	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
POPIS/DESIGNOVÉ POŽADAVKY:	OBKLAD VE SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ S MATNÝM POVRCHEM FORMÁT 300 X 600 MM PODKLAD: -SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE -STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBKLAD BUDE PROVEDEN DO VÝŠKY 2,5M OD PODLAHY V SOULADU S SM009

A dále jsou v PD zpracovány spárořezy, které jsou součástí složky 800.

POHLED D



Lokace je zřejmá z půdorysů, a to popiskou na výkrese. Např. obklady na SDK z uvedené skladby S.07b se vyskytují převážně na hygienickém zázemí objektu.

Sdělení zadavatele:

*V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 10 a v souladu s ust. § 98 ZZVZ a s ust. § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z 01.10.2025 na nový termín **06.10.2025**.*

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

*Datum: 01.10.2025 **nahrazeno: 06.10.2025** Čas 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5957121

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f3d22c53-edb2-4ee0-a66d-18dde5c63d07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2025 14:31:21

Hash komponenty: 77c998cc34ab111382a0f5cdf3831e85eb46b3249f1011db53486a9b00db1944

Hashovací funkce: sha256Hex



914c3b1d-6916-4416-b17b-8d5becbbdf1d