



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 2861/2014-SSV
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL Hofmanova@szdc.cz
DATUM: 10. 04. 2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce žst. Olomouc - eskalátory
Dodatečné informace – Dodatek č. 3**

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci k eskalátorům PS 18-19-11.1 je v technické zprávě uvedeno, že vytápění eskalátorů má mít příkon 0,6 resp. 0,8 kW. Dle vyjádření dodavatelů eskalátorů je vytápění o příkonu min 10x větším než je požadavek zadavatele. Tato skutečnost má zcela jistě i dopady na další, přidružené profese (napájení eskalátorů). Můžete upřesnit, jaký příkon má vytápění eskalátorů mít a zda se v napájení eskalátorů počítá s příkonem řádově 5-10 kW?

Odpověď:

Potvrzujeme, že pro vytápění eskalátorů je uvažováno s příkonem 0,6 a 0,8 kW.
Příkon motoru eskalátoru je uvažován 7,5 kW.

.....

Dr. Ing. Václav John

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace