

# Rekonstrukce hlavního nádraží -

## Název akce: Fantova Budova

### technická specifikace

označení

Provozní celek:

Provozní soubor: VZDUCHOTECHNIKA

profes.	posice	pol.	dopl.	dodávky-specifikace	jedn.	poč. m. j.
				montáže		
				<b>Zařízení č.104 Větrání vstupních prostorů - REALIZACE SE UVAŽUJE V DALŠÍCH ETAPÁCH (3.)</b>		
	104	003	A	vzduchová clona oběhová s opláštěním; H=3m, L=1,5m 85kg;	ks	1
	104	003	A	V=3700m3/h; 26kW; dP=6,6 kW; DT 80/60°C; 1,2kW; 5,3A		
	104	003	B	vzduchová clona oběhová s opláštěním; H=3m, L=1,5m 85kg	ks	1
	104	003	B	V=3700m3/h; 26kW; dP=6,6 kW; DT 80/60°C; 1,2kW; 5,3A		
	104	003	C	vzduchová clona oběhová s opláštěním; H=3m, L=1,5m 85kg	ks	1
	104	003	C	V=3700m3/h; 26kW; dP=6,6 kW; DT 80/60°C; 1,2kW; 5,3A		
				<b>Zařízení č.105 – Větrání VIP salonku - REALIZACE SE UVAŽUJE V DALŠÍCH ETAPÁCH (3.)</b>		
	105	010		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ D280 TPM 018/01.40	ks	1
	105	011		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ D355 TPM 018/01.40	ks	1
	105	012		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ D280 TPM 018/01.40	ks	1
	105	013		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ D355 TPM 018/01.40	ks	1
	105	014		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ D355 TPM 018/01.40	ks	1
	105	015		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 630 x 400 TPM 018/01.40	ks	1
	105	020		REGULAČNÍ KLAPKA RK - 400 x 400 TPM 012/00 . 01	ks	2
	105	100		Čtyřhranné potrubí sk.1	m2	94
	105	101		Kruhové spiro potrubí D355	bm	10
	105	101		Kruhové spiro potrubí D280	bm	10
				Tepelná izolace	m2	94
				montážní a spojovací materiál	kg	20
				<b>Zařízení č.107 – Větrání odbavení spěšnin - REALIZACE SE UVAŽUJE V DALŠÍCH ETAPÁCH (3.)</b>		
	107	010		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40	ks	1
	107	011		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40	ks	1
	107	012		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 315x250 TPM 018/01.40	ks	1
	107	013		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 315x250 TPM 018/01.40	ks	1
	107	014		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 400x400 TPM 018/01.40	ks	1
	107	020		VYÚŠŤ VVM 400/C/V/P/16/R - TPM 001/96	ks	5
	107	021		VYÚŠŤ VVM 400/C/V/O/16/R - TPM 001/96	ks	4
	107	022		REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKK - 250 - S TPM 030/03 . 56	ks	3
	107	100		Čtyřhranné potrubí sk.1	m2	22
	107	101		Kruhové spiro potrubí D200	bm	14
	107	101		Kruhové spiro potrubí D250	bm	12
				Tepelná izolace	m2	22
				montážní materiál	kg	50
				<b>Zařízení č.109 – Větrání veřejných WC - jih</b>		
	109	001		Jednotka GEA Quattropac 10.10IVBV číslo nabídky: 6847MS06	ks	1
	109	001		Vent. komora 2500m3/h ; Motory 1,5/1,5 kW; 3,6/3,6A; 50 Hz;400 V	ks	2
	109	001		Teplovodní ohříváč 15kW 80/60°C		
	109	001		rekuperační výměník		
	109	001		provedení pravé		
	109	001		Frekvenční měnič Danfoss IP20 privod	ks	1
	109	001		Frekvenční měnič Danfoss IP20 odvod	ks	1
	109	010		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 400x400 TPM 018/01.40	ks	1
	109	011		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 400x400 TPM 018/01.40	ks	1
	109	012		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ D200 TPM 018/01.40	ks	1
	109	013		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ D200 TPM 018/01.40	ks	1
	109	014		Požární klapka na servo PKTM-90/CZ 400x400 TPM 018/01.40	ks	1
	109	020		Protidešťová žaluzie IMOS - PZ ALS 630 x 200 - R1	ks	1

profes	posice	pol.	dopl.	dodávky-specifikace	jedn.	poč. m. j.
				montáže		
	109	021		Sací mřížka IMOS – KM H – 400 x 400 – UR1	ks	1
	109	022		Vložka tlumiče hluku 100 x 400 KM 12 0490 . 3	ks	6
	109	023		REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTm - 400 x 400 TPM 012/00 . 01	ks	4
	109	024		VYÚSTĚ VVM 300/C/V/P/8/R - TPM 001/96	ks	1
	109	025		VYÚSTĚ VVM 400/C/V/P/16/R - TPM 001/96	ks	3
	109	026		VYÚSTĚ VVM 600/C/V/P/24/R - TPM 001/96	ks	2
	109	027		REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKK - 315 - S TPM 030/03 . 56	ks	2
	109	028		Tlumič hluku pro kruhové potrubí IMOS - THR - D315	ks	2
	109	029		REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKK - 200 - S TPM 030/03 . 56	ks	2
	109	030		REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKK - 160 - S TPM 030/03 . 56	ks	5
	109	031		REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKK - 125 - S TPM 030/03 . 56	ks	3
	109	032		REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKK - 250 - S TPM 030/03 . 56	ks	2
	109	033		Talířový ventil kovový- přívod D125, montážní kroužek	ks	2
	109	034		Talířový ventil kovový- odvod KK125, montážní kroužek	ks	26
	109	035		Talířový ventil kovový- odvod KK160, montážní kroužek	ks	3
	109	036		Stěnová mřížka IMOS - SM - 12,5 - 300 x 100 - 1	ks	6
	109	037		Tlumič hluku pro kruhové potrubí IMOS - THR - D250	ks	1
	109	100		Čtyřhranné potrubí sk.1	m2	82
	109	101		Kruhové spiro potrubí D125	bm	26
	109	101		Kruhové spiro potrubí D160	bm	21
	109	101		Kruhové spiro potrubí D200	bm	7
	109	101		Kruhové spiro potrubí D250	bm	10
	109	101		Kruhové spiro potrubí D315	bm	10
	109	101		Kruhové spiro potrubí D400	bm	1
				Ohebné potrubí D125	bm	20
				Tepelná izolace	m2	60
				montážní materiál	kg	110