

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2025-045912
Název soutěže o návrh:	Rekonstrukce výpravní budovy Most
Druh řízení:	otevřená architektonická jednofázová projektová soutěž o návrh
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), poskytuje následující **vysvětlení** zadávacích podmínek obsažených v Soutěžních podmínkách, Soutěžním zadání, resp. dalších soutěžních podkladech (dále společně jen „**Soutěžní podmínky**“) vztahujících se ke shora označené soutěži o návrh zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení Soutěžních podmínek na základě žádosti zájemce o účast v soutěži, kterou obdržel dne 25. 9. 2025.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Vysvětlení, změna nebo doplnění Soutěžních podmínek poskytnuté zadavatelem na základě obdržené žádosti
1.	<i>Čím je dána limitní poloha lávky, která je vyznačena ve výkrese P10.1? Vyznačení limituje polohu osy lávky a nikoli její vnější líc. Je předpokládána nějaká šířka lávky (v návaznosti na umístění výtahů a eskalátorů) nebo je řešení ponecháno na soutěžících?</i> Informace poskytnutá zadavatelem Řešení je v zásadě ponecháno na soutěžících. Nicméně poloha osy lávky byla stanovena na základě: - Předpokládané max. šířky lávky do 10 m. Pozn.: při šířce překračující tuto hodnotu by již bylo nutné navýšit v zadání stanovenou vzdálenost spodního líce lávky nad temenem kolejnice. Šířka lávky nad 10 m má už

	vliv na zvětšení odstupu konstrukce lávky od nosného lana trakčního vedení, které má parabolický tvar. - Vztahu budoucí polohy lávky a pevně dané polohy nástupišť, kde by lávka měla zajistit jistou rovnoměrnost v tocích cestujících na plochy všech nástupišť.
2.	<i>Jaké se předpokládá řešení zastřešení nástupišť včetně atypického řešení vnějšího nástupiště? Mělo by zastřešení nástupišť (jak fyzicky, tak architektonicky) navazovat na zastřešení lávky, schodišť a eskalátorů a bude tedy součástí předmětu soutěže?</i> Informace poskytnutá zadavatelem Zastřešení ostrovních nástupišť, které mají přímou vazbu na vertikální komunikace lávky, by mělo odpovídat některému ze dvou typových řešení (Ž 13.1, Ž 13.3) daných poskytnutými vzorovými listy. Vzhled zastřešení vnějšího (resp. prvního) nástupiště by rovněž měl vycházet z technického řešení ve vzorových listech. Předmětem soutěže tedy není zastřešení nástupišť jako takové, ale pouze řešení návazností typového zastřešení na budovu a vertikální komunikace lávky.
3.	<i>Z jakého důvodu je v zadání doporučeno umístit provoz spisovny do prostoru bývalé restaurace / prodejny. Bude v tomto případě možné vyhovět požadavku v bodě 7.1.3. Zadání soutěže na únosnost podlahy a zároveň dodržet premisu bodu 5.1. o žádné nebo minimální rezervě únosnosti stávajících konstrukcí?</i> Informace poskytnutá zadavatelem V příloze „P02-Stavební program“ v bodu 7.1.3 je navrhováno umístění spisovny do traktu D (tj. původní využití odjezdová hala a kulturní místnost). Stavebně technický průzkum stanovil minimální rezervy v únosnosti u stropních konstrukcí tvořených panely a ocelovými vazníky. Spisovna s výškou cca 10 m by však po odstranění stropu nad 2.NP byla umístěna na železobetonové monolitické stropní konstrukci krytu CO, kde lze předpokládat únosnost významně vyšší. Bývalá restaurace je v traktu A a viz bod 7.1.5. je zde uvažován depozitář uměleckých děl.

Toto vysvětlení nemá charakter změny či doplnění Soutěžních podmínek. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením Soutěžních podmínek neprodlužuje lhůtu pro předložení soutěžních návrhů.

Toto vysvětlení Soutěžních podmínek je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele.

V Praze dne dle el. podpisu

Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o.
Mgr. Nikola Zimová, advokát
organizátor soutěže