

Demontáž

- **KS13 Remíza SRxx**
- **KS12 Remíza SSxx**

Montáž

- **KS12 Remíza SR401/NVKW**

DETAIL A



LEGENDA



- Fotovoltaický panel 450Wp vč. optimalizéru
- Kabelová chránička, venkovní UV stabilní
- Posilovač signálu ovládaní optimalizéru
- SD 4xH1Z22Z-K 6mm (-), 4xH1Z22Z-K 6mm (+),
2x CAT6 FTP PE, 2xCYA H07V-K 16

SOLÁRNÍ KABELY

Solární kabely jsou vedeny v C profilu nosné konstrukce spolu s uzemňovacím vodičem a kabelem pro připojení optimizérů. Mimo nosnou konstrukci jsou kabely vyvedeny do plastové kabelové, UV odolné, chráničky, která bude vyvedena do průchodky, určené pro plechové profilované krytiny.


VNĚJŠÍ VLIVY - DLE ČSN 33 2000-5-51-AB7,AD3

Venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami)

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
V00		Vytvoření výkresu	Ing. Pavel Kopačka
V01		Výměna KS skříní	Ing. Pavel Kopačka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Martina Lískovcová Janáčová	
Adresa:	Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	

Zhotovitel díla:	SEEN Consulting, s.r.o		
Adresa:	Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha		
Kontakt:	T: +420 777 305 008 E: jan.bergler@sudop-seen.cz		
Zhotovitel části/objektu:	EKV Project s.r.o.		
Adresa:	Papírnická 2809/16, 326 00 Plzeň		
Kontakt:	T: +420 702 105 105 E: info@ekvproject.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kopačka	Specialista:	Ing. Jan Kopačka

Název stavby/projektu:	Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk – remíza, technologická budova, výpravní budova			Označení investora: S632400178	
Název části:	Fotovoltaické systémy			Zakázka:	OP-24-233
Název objektu/díle části:	Fotovoltaická elektrárna			Označení části:	D.1.4.5
				Označení objektu/komplexu:	PS 730-09-01
Název přílohy:	Situace panelů - Zapojení			Číslo přílohy (typ/pořadí):	
Název díle části přílohy:	Remíza			2. 003	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:		
Ing. Pavel Kopačka	Ing. Jan Kopačka	Formáty: 2x3x A4	PDPS		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Mílná datum zpracování:		
Jihočeský	Vimperk [782084]	0401R1	10.04.2025		
Gradační investice:	Stupeň dokumentace:	Objekt:	Podoba:	Revize:	
S 6 3 2 4 0 0 1 7 8	- P D P S -	D 1 4 0 5	- X X X X X X X X -	X -	2 - 1 0 0 3 - V 0 1
(Prostor pro další informace)					