

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 10015/2023-SŽ-GŘ-O30  
Listů/příloh 1/0  
  
Vyřizuje Mgr. Miroslav Vojtek  
Mobil +420 702 238 598  
E-mail vojtek.m@spravazeleznic.cz  
  
Datum 9. února 2023

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zita Jurášková  
Legionářská 1085/8  
779 00 Olomouc

### **Odpověď: žádost o výjimku z minimálního standardu fyzické ochrany**

Vážená paní Jurášková,

v reakci na Vaši žádost o výjimku z minimálního standardu fyzické ochrany dle článku F.3.2. Směrnice SM07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, zaslanou emailem dne 31.1.2023 týkající se investiční akce: Rozšíření CDP Přerov - nová budova, jejímž předmětem je:

1. zvýšení maximální výšky brány č. 1 nad komunikací ze standardem definované maximální výšky 150 mm na 180 mm.
2. zvýšení maximální výšky brány č. 3 nad komunikací ze standardem definované maximální výšky 150 mm na 210 mm.

sdělujeme, že se na základě rozhodnutí ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení **výjimka uděluje**.

Důvodem pro udělení výjimky je *spád navrhované komunikace v místě a zajištění kombinace s ostatními bezpečnostními opatřeními, které poskytují dostatečnou míru ochrany ve vztahu ke kategorii objektu a rizikům v místě*. Upozorňujeme, že výjimka se vztahuje pouze k předmětné investiční akci a nelze ji aplikovat plošně.

Sdělujeme, že tato odpověď týkající se výjimky musí být dle směrnice SM07 součástí dokumentace.

S pozdravem

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA  
ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení