

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 42449/2025-SŽ-OR OVA-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Mgr. Barbora Pravda
Telefon +420 972 766 806
Mobil +420 720 863 393
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum 7. listopadu 2025

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává toto zadávací řízení na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které odpovídá zadávacímu řízení na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje v zadávacím řízení podle uvedeného zákona. Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 11. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Výroba, dodávka a montáž kuchyňských linek u OR OVA na rok 2025-2026“

evidenční číslo VZ: 63525198, 63525199, 63525200

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.6 Výzvy k podání nabídky č.j. 39857/2025-SŽ-OR OVA-NPI ze dne 4. 11. 2025 (dále jen „Výzva“) stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu.

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

Upřesnění výběr dekorů laminovaných dřevotřískových desek (jaké dekory nebo uni barvy)? Bez určení dekoru nelze spočítat cenu.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel sděluje, že dekory laminátových desek se požadují v provedení bílá, světlá (např. bříza) nebo světle šedá.

Dotaz č. 2 účastníka výběrového řízení:

Jaká má být obkladová deska? Není specifikován dekor a není ve výpisu položek. Je vůbec součástí dodávky nebo částí dodávek je pouze práce jako u dřezů a baterií?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že obkladové desky budou stejného dekoru jako celá kuchyňská linka, přičemž pracovní deska je součástí dodávky. Současně zadavatel uvádí, že využití obkladové desky může být řešeno individuálně dle způsobu využití dané kuchyňské sestavy.

Dotaz č. 3 účastníka výběrového řízení:

Prosíme o vysvětlení požadavku na zaoblení hran min. 2 mm při použití ABS hrany o tloušťce 0,8 mm. Nemá to být ABS hrana tloušťka 2 mm s rádiusem 2 mm?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že trvá na zachování požadovaných rozměrů s použitím ABS hrany o tloušťce 0,8 mm a zaoblení hran v minimálním rádiu 2 mm, a to mimo jiné i z důvodu vizuálního výsledku (ABS hrana tloušťka 2 mm s rádiusem 2 mm by vytvořila čtverec).

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o celou její původní délku pro podání nabídek.

Nabídky musí být podány nejpozději do 20. 11. 2025 do 8:00 hodin.

.....

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava