

Napěťová soustava:




3 NPE AC 50 Hz 400/230 V, síť TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí:

- kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.2
- izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.1

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí:

- automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2
- proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.1

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Lukáš BOBEK Projekční a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939 e-mail: lukasbobek@email.cz	
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK		
				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	2xA4
Rekonstrukce VB v užst. Bohumín			DATUM	LISTOPAD 2017
Investor: SŽDC,s.o., SON, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			Č.KOPIE	
Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín			STUPEŇ PD	PROJEKT
STAVEBNÍ OBJEKT:			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SO 4 - stavební úpravy v části "E"				203
NÁZEV VÝKRESU:				
SCHÉMA ROZVADĚČE R12				

