

NA SEDLOVÉ STŘEŠE BUDOVY POŠTY MÍRNÉHO SKLONU BUDE JÍMACÍ SOUSTAVA
ŘEŠENA JAKO MŘÍŽOVÁ A BUDE UCHYCENA POMOCÍ PODPĚR VEDENÍ PLECHOVÉ
STŘECHY. SVODY BUDOU UCHYCENY POMOCÍ PODPĚR VEDENÍ DO ZDI. KE
KOMÍNŮM BUDOU JÍMACÍ TYČE UCHYCENY PODPĚRAMI DO ZDI NA HMOŽDINKU.




VEŠKERÉ PRVKY NA STŘEŠE OBJEKTU Z VODIVÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT S JÍMACÍ SOUSTAVOU VODIVĚ PROPOJENY.

PŘI PŘECHODU ZE STŘECHY BUDOU SVODY UCHYCENY K PODOKAPNÍM ŽLABŮM
A ATICE STŘECHY.

PODPĚRY JÍMACÍHO VEDENÍ BUDOU OD SEBE VZDÁLENY MAXIMÁLNĚ 1m.

NOVÉ SVODY BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ZEMNIČE POMOCÍ NOVÝCH ZKUŠEBNÍCH SVOREK. ZEMNIČE BUDOU CHRÁNĚNY NOVÝMI ÚHELNÍKY.

VŠECHNY SVODY BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝMI ŠTÍTKY.

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>Ing. Lukáš BOBEK</div> <div>Projektční a inženýrská činnost</div> <div>IČ: 87240718 Tel: +420 775148939</div>	
ing. Aleš Palička	ing. Aleš Palička	ing. Aleš Palička		
				
NÁZEV AKCE:				
Rekonstrukce VB v užst. Bohumín			FORMÁT	2x4
Investor: SŽDC,s.o., SON, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1			DATUM	LISTOPAD 2017
Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín			Č.KOPIE	
STAVEBNÍ OBJEKT:			STUPEŇ PD	DSP+DPS
SO 3 - Oprava ploché střechy a krovu v části "E"			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU			1: 100	201
PŮDORYS HROMOSVODNÉ SOUSTAVY				