

Napěťová soustava:

3 NPE AC 50 Hz 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí:

- kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.2
- izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Příloha A, článek A.1

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí:

- automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2
- proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.1

HLAVNÍ PROJEKTANT <b>Ing. Lukáš Bobek</b>	VYPRACOVAL <b>Ing. Jiří Kolář, Tomáš Keppert</b>	<b>TZB PROJEKT</b> PROJEKCE REALIZACE Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, Bohumín-Záblatí +420 777 230 245 - kolar@tzb-projekt.eu www.tzb-projekt.eu
STAVBA MÍSTO STAVBY	<b>Rekonstrukce ZTI ve VB užst. Bohumín</b> kat. území Nový Bohumín, parc. č. 2581	
INVESTOR	<b>SŽDC,s.o., SON, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	FORMÁT STUPEŇ PD DATUM MĚŘITKO ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES PROFESE	<b>SCHÉMA ROZVADĚČE 2RH</b> ELEKTROINSTALACE	<b>2xA4</b> <b>PROJEKT</b> <b>květen 2018</b> <b>—</b> <b>1590-2018-D-525</b>

2RH

