

Naše zn. 37772/2025-SŽ-OR HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Bc. Monika Löwová  
Telefon +420 972 341 374  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 21. listopadu 2025

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – 64025102**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

### **Protipovodňová ochrana mostu v km 10,412 trati Letohrad – Ústí nad Orlicí**

#### **Dotaz dodavatele č. 1:**

*Dobrý den,  
děkuji za zveřejnění vysvětlení 20.11.2025. Ještě doplním dotaz, který jsem nedostatečně formuloval. Chápu to tak, že na mostě budou osazeny vodítka. V případě, že začne stoupat voda, začnou zaměstnanci SŽ ručně montovat zábranu z prostoru koryta. Po opadnutí povodně opět zaměstnanci SŽ ručně zábranu zdemontují a uskladní. Montáž v rozpočtu je pouze prvotní, aby bylo jasné, že je ochrana funkční. Pak už si to SŽ rozebere. Je to tak? Nebo je to dlouhodobá ochrana mostu namontovaná na mostě? Předem děkuji za vysvětlení.*

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Zadavatel tímto sděluje, že na předmětném mostě budou osazeny vodítka, která se stanou součástí spodní stavby mostu a v případě nutnosti aktivace zábran budou osazeny lamely ze slitin kovu. HZS obce Libchavy provede tuto montáž v případě potřeby. Předmětem této veřejné zakázky je tedy pouze prvotní montáž lamel.

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové