

Příloha č. 2 Kupní smlouvy – Bližší specifikace předmětu plnění

Technická specifikace AKU přetlakový ventilátor

1. Obecné požadavky:

- Ventilátor musí být určen pro požární zásahy a zásahy IZS – vytváření přetlaku v budovách, odvádění kouře, plynů, zplodin hoření nebo chlazení prostor.
- Akumulátorový provoz bez nutnosti externího zdroje napájení.
- Možnost použití v uzavřených nebo špatně větraných prostorech.

2. Výkon a vlastnosti

- Typ ventilátoru: Elektrický, akumulátorový
- Výkon ventilátoru: min. 30 000 m³/h
- Výdrž baterii: min. 45 minut při plném výkonu
- Možnost připojení externího napájení

3. Akumulátor a nabíjení:

- Typ baterie: Li-Ion
- Počet baterií v dodávce: min. 1 ks pro každý dodaný AKU přetlakový ventilátor
- Doba nabíjení: max. 6 hod
- Napájení 230 V/ 50Hz

4. Konstrukce a manipulace:

- Hmotnost s bateriemi: max. 30 kg
- Krytí: min. IP 54
- Náklon 0° - 180°

5. Certifikace a shoda:

- Prohlášení o shodě, návod v češtině