

Ze dne: 20.01.2025
Číslo jednací: 025070249267
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdtvt
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 27.01.2025

METROPROJEKT Praha a.s.
Lucie Klečková
Argentinská č.p. 1621/36
170 00 Holešovice

Hlízov parc. č. 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1128, 1137, 1140, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 1332, 1337, 1338/1, 1339, 1 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo) (povolení záměru - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa železnic, státní organizace, , Nové Město, Dlážďená, č.p. 1003/7, 11000

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. oddílnou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí. Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení kanalizačních stok Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Při realizaci kopané sondy k ověření hloubky uložení kanalizačního potrubí požadujeme přizvat vedoucího provozu kanalizací – Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz.
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložení do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložení plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. – Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení odvádění odpadních vod.

- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
- Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


ENERGIE AG (33)
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Hlízov parc. č. 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1128, 1137, 1140, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 1332, 1337, 1338/1, 1339, 1340, 150, 152, 293/2, 294/3, 294/4, 294/5, 295, 296/1, 296/6, 30, 300/8, 32, 337, 34, 341/3, 36, 365, 366/4, 366/5, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 548, 549, 55, 550, 551, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69/2, 70/1

