

METROPROJEKT, a.s.
Lucie Klečková
Argentinská 1621/36
170 00 Praha

Naše č.j. S1-2/4495/25

Vyřizuje: Bohumil Šidlák, technik, tel. 606637778, email.: bohumil.sidlak@ceproas.cz
Ve Šlapanově dne 22.1.2025

Věc: Projektová dokumentace „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)**“ v k.ú. Kolín, Libenice, Starý Kolín, Církvice u Kutné Hory, Hlízov, Kutná Hora, Malín, Sedlec u Kutné Hory, Nové Dvory u Kutné Hory

Zájmové území akce „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)**“ se kříží s produktovodem Čepro, a.s.

Produktovod je ocelové potrubí v hloubce od 2,0 m až 2,5m. Produktovod je katodově chráněn proti korozi.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodu, které je v šíři 300m na všechny strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

Při jakýchkoliv akcích, kolidujících s produktovodem ČEPRO, a.s. a s ním souvisejícím zařízením, event. plánovaných v jeho ochranném pásmu musí projekt a realizace každé stavby vyhovovat zabezpečovacím opatřením, zajišťujícím bezpečný a plynulý provoz dálkovodů a s nimi souvisejících zařízení, jejich územní ochranu, tj. respektovat omezení daná uvedenými předpisy, event. i dalšími konkrétními provozně technickými podmínkami.

V případě úpravy železničního svršku a spodku, požadujeme položit nad produktovod železobetonové panely tl. min. 150 mm, a to z důvodu ochrany potrubí před mechanickým poškozením (hutněním apod.). Panely musí být položeny v šířce min. 4 m na obě strany od produktovodu. V místech křížení odvodňovacích příkopů s naším potrubím, požadujeme umístit betonové žlaby, v šířce min. 4 m na obě strany od produktovodu.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise.



V místě křížení produktovodu s jinými sítěmi (např. optickým kabelem) musí být splněny podmínky ČSN 650204:

- bezpečnostní vzdálenost při křížení 0,5m
- musí být provedeno pod úhlem větší než 60°
- křížení požadujeme provést otevřeným výkopem, a to v délce 4m na obě strany od produktovodu
- musí být účinně chráněno proti mechanickému poškození do vzdálenosti nejméně 3 m od místa křížení na obě strany (uloženo v chrániče)
- před zahrnutím musíme být požádáni o kontrolu provedení a dodržení podmínek, kdy dáme písemný souhlas k záhozu

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našich zařízení a o vstup do ochranného pásma.

Ke kolaudaci stavby požadujeme dodat detaily geodetického zaměření stavby v digitální a písemné formě, a to v šíři ochranného pásma produktovodu.

Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Křepinský Jiří
Vedoucí technolog DII
ČEPRO, a.s. Šlapanov

v. z.