



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 11.02.2025  
Naše značka: VEKOL/20250211-001/SR  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: VEKOL/20250116-001/ES  
Vy izuje: Ing. Miroslav uriš  
Telefon: 721 446 619  
E-mail: miroslav.duris@veolia.com  
Datum: 11.02.2025

**METROPROJEKT Praha, a.s.**

Argentinská 1621/36  
17000 Praha

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie Kolín, a.s.**  
pro ú ely stavebního ízení

Název akce:	Rekonstrukce tra ového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)	
Stru ý popis akce:	Projekt eší technické podmínky pro zkrácení jízdní doby a dostate né kapacity infrastruktury, vybudování nové Hlízovské	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kolín
	Obec:	Kolín
	Název k.ú.:	Kolín
Kontaktní osoba:	Lucie Kle cková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	296154539, lucie.kleckova@metroprojekt.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 11.02.2025	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za ízení ve správ Veolia Energie Kolín, a.s.

Jedná se o:

**Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené dokumentace.**

Stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení v rozsahu daném zákonem . 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorové uspo ádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u init veškerá opat ení, aby b hem stavební innosti nedošlo k poškození teplárenského za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského za ízení, v rámci ochranného pásma a rovn ž v rámci bezpe nostního pásma stanoveného dodavatelem, b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen zajistit spln ním následujících podmínek:

1/2

**Veolia Energie Kolín, a.s.**

Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B1523.  
IČO: 45148091, DIČ: CZ45148091  
Tel.: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860

[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

Držitel certifikátů:  
kvality dle ČSN EN ISO 9001,  
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001  
a managementu hospodaření s energií  
dle ČSN EN ISO 50001



1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytyčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytyčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně. Na vytyčenou trasu teplotárenského zaízení a v jeho ochranném pásmu neukládat žádný stavební materiál ani zeminu a neprovádět žádnou činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotárenského zaízení. Stavba nesmí omezit přístup pracovníků skupiny Veolia Energie k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie vymezuje rovněž bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodů RTZ 2,5m.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráněná, roznášecí zátlakové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zamýšleno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytyčení rozvodů tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytyčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytyčí odpovídající pracovník

Kolín - Bc. Jiří Fiala, tel.604702405, [jiri.fiala@veolia.com](mailto:jiri.fiala@veolia.com)

Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona č. 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty těmto osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Jaroslav Rezek**  
Výkonný editel společnosti

E-mail: [jaroslav.rezek@veolia.com](mailto:jaroslav.rezek@veolia.com)