

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 45647/2025-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jana Poštulková
Telefon +420 972 766 805
Mobil +420 702 295 453
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum 3. prosince 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává toto zadávací řízení na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které odpovídá zadávacímu řízení na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje v zadávacím řízení podle uvedeného zákona.

Zadavatel ve věci veřejné zakázky s názvem:

„Revize a opravy přenosných hasicích přístrojů a hydrantů 2025-2027 - oblast Ostravsko“

evidenční číslo VZ: 63525210

vysvětluje zadávací dokumentaci
podle kapitoly 7. Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

a toto vysvětlení zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, vše v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 Zadávací dokumentace.

Vysvětlení:

Vzhledem k Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2.12.2025 (dále jen „Žádost“), která byla adresována pro totožný předmět plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody pouze s rozdílným geografickým zaměřením (oblast Olomoucko), rozhodl se zadavatel přistoupit k vysvětlení zadávací dokumentace i pro tuto výše označenou část následovně.

Za tím účelem se zadavatel rozhodl uveřejnit oba dotazy z Žádosti a k nim ze strany zadavatele poskytnuté vysvětlení (odpovědi).

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

Dobrý den,
prosím o vysvětlení:

Co obsahuje v zadávací dokumentaci Díl 2_3 jednotkový ceník činnost

a) Tlaková zkouška HP

b) Cena za zápravu o revizi HP se vztahuje ke kusu HP nebo objektu, počtu stran atd...?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

- a) Tlaková zkouška hasících přístrojů je periodická tlaková zkouška zahrnující veškeré úkony vymezené ČSN ISO 11602-2 (Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba), tzn. následující úkony: demontáž, odvoz, povrchová prohlídka, rozebrání hasicího přístroje, kontrola vnitřku, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu, zkouška pojistného ventilu, výměna těsnění, kompletace a doprava zpět na místo umístění PHP.

Drobný materiál, který je uvedený v Jednotkovém ceníku prací (Díl 2_3 Zadávací dokumentace) slouží pouze k opravám hasících přístrojů na základě požadavku zadavatele, které s provedením tlakové zkoušky nesouvisí (např. výměna hadice, pojistka ...), anebo v případech, kdy se při provedení tlakové zkoušky zjistí potřeba opravy/výměny vadných či nefunkčních komponent hasicího přístroje vyjma těsnění.

Dodavatel je tak povinen na základě výše uvedeného vysvětlení v cenové nabídce u položek vymezených pro tlakové zkoušky hasících přístrojů dané zohlednit.

- b) Zprávy o revizi, případě další (jiné) požadované doklady (jedno či vícestránkové) se ukládají před ukončením kontroly příslušné kontaktní osobě (a následně se zasílají příslušné OZO PO ve stanovených termínech) pro každý objekt samostatně (nikoli pro každý hasicí přístroj/požárně bezpečnostní zařízení či prostor zvlášť). Tzn. cena za 1ks dokladu odpovídá dokladu za celý objekt v rámci dané kontroly pro všechny zde umístěné hasicí přístroje (stejně tak platí i pro hydranty/suchovody).

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 5. 12. 2025 do 8:00 hodin.

V případě, že již byla některým ze zájemců o účast podána nabídka vložím na profil zadavatele (E-ZAK) a toto podání má vliv na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace, zdvořile žádáme v případě pokračujícího zájmu o zneplatnění této již podané nabídky, a vložení nabídky nové.

.....

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava