

## **Dodávka repasovaných rychlo vypínačů N-RAPID pro SEE OŘ UNL 2026**

---

### **Specifikace předmětu**

**(Technická zpráva)**

SEE OŘ Ústí nad Labem

## Identifikační údaje

<u>Název VZ:</u>	Dodávka repasovaných rychlovyvínačů N-RAPID pro SEE OŘ UNL 2026
<u>Místa dodání:</u>	TNS Děčín, OŘ Ústí nad Labem 50.7591603N, 14.1939472E
<u>Zadavatel:</u>	Správa železnic, s. o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 31 400 03 Ústí nad Labem
<u>Dodavatel:</u>	Dle výběrového řízení

## ÚVOD

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka repasovaných rychlovyvínačů N-RAPID.

## POUŽITÉ PODKLADY

- Místní šetření za účasti správce zařízení TNS SEE Ústí nad Labem

## ROZSAH DODÁVKY

- 5 Ks repasovaných rychlovyvínačů N-RAPID 232 444 441 011

## UPŘESNĚNÍ

- Ovládací napětí: 110V DC
- Signální napětí: 110V DC
- Napěťová spoušť: 110V DC
- Podpěťová spoušť: 110V DC
- Elektrodynamická spoušť: 110V DC
- Rychlovyvínač musí být schopen odolat fenoménu neseprnutí hlavních kontaktů v zapnutém stavu.

## KONTAKTY

### Přednosta SEE

Ing. Jan Čmejla (tel: +420 702 268 139) [cmejla@spravazeleznice.cz](mailto:cmejla@spravazeleznice.cz)

Vedoucí provozního odd. pro Oblast Ústí nad Labem

p. Wolf Karel; (tel+ 420 602 677 887) – VPO [wolfk@spravazeleznice.cz](mailto:wolfk@spravazeleznice.cz)

### Trakční napájecí stanice

Oblast Ústí nad Labem

p. Janoušek Zdeněk (tel.: +420 725 754 560) [janousek@spravazeleznice.cz](mailto:janousek@spravazeleznice.cz)

p. Ondřej Panák (tel.: 420 725 754 560) [panak@spravazeleznice.cz](mailto:panak@spravazeleznice.cz)