

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 74/2026-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 210 - 215 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+5 pracovních dnů), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 210:

Soupis prací SO 14-12-01 položky s poř. číslem 20 (kód 91710) Obruby z betonových palisád - domníváme se, že je ve výpočtu navíc zahrnuta délka jednotlivých palisád, což zkresluje celkový objem položky. Správně by dle nás mělo být pouze 0,15*0,15*46 rozměr palisády na řezu vynásobený délkou úseku. Opraví zadavatel?

Odpověď č. 210:

Výpočet je upraven, celková délka palisád je 46 m, uvažuje se palisáda o rozměrech 0,15/0,15/0,5 m.

Výpočet uvedený v dotazu je chybný, celkový objem položky palisády by měl být: 0,15***0,5***46 (šířka*výška*celková délka palisád) = **3,45 m3**.

V soupisu prací SO 14-12-01 je opraveno:

„Byla upravena položka č.20, kód položky 91710, OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD, bylo změněno množství (m3)“.

Dotaz č. 211:

V návaznosti na odpověď č. 51 žádáme o opravenou verzi TZ u těchto SO: 11-12-03, 12-12-01, 13-12-01, 14-12-01 a 14-12-02. V TZ jsou stále desky s VLsVP a pruh 20cm z probarveného materiálu.

Odpověď č. 211:

TZ pro SO 11-12-03 a SO 12-12-01 byly upraveny a uveřejněny v rámci odpovědi na dotaz č. 51, který byl uveřejněn ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Přikládáme je znovu do přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

V přílohách 1.001 TZ SO 13-12-01, 14-12-01 a 14-12-02 se již nevyskytuje dlažba VLsVP. Ve všech těchto TZ je opravena šířka pruhu na 150 mm:

SO 13-12-01:

Byl opraven text v příloze 1.001 TZ kapitola 3.2.3 Konstrukce nástupišť:

S ohledem na klad dlažby bude navržen pruh žluté barvy v šířce **200**-150 mm.

Byl opraven text v příloze 1.001 TZ kapitola 3.2.5 Konstrukce nástupišť:
S ohledem na klad dlažby bude navržen pruh žluté barvy v šířce 200-150 mm.

SO 14-12-01:

Byl opraven text v příloze 1.001 TZ kapitola 3.2.3 Konstrukce nástupišť:
S ohledem na klad dlažby bude navržen pruh žluté barvy v šířce 200-150 mm.
Byl opraven text v příloze 1.001 TZ kapitola 3.2.5 Konstrukce nástupišť:
S ohledem na klad dlažby bude navržen pruh žluté barvy v šířce 200-150 mm.

Přílohy:

SO111203_1.001_TZ.pdf
SO121201_1.001_TZ.pdf
SO131201_1_001.pdf
SO141201_1_001.pdf
SO141202_1_001.pdf

Dotaz č. 212:

SO 00-96-01 Nýřany - Hermanova Huť, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby
Prosíme o upřesnění velikostí stromů (v závazném stanovisku KÚ je uvedena velikost 6 mm minimum) a velikosti kontejneru pro keře případně minimální výšku vysázených keřů.

Odpověď č. 212:

Velikost stromů bude odpovídat zadání v závazném stanovisku, tedy minimálně obvod 6 cm, velikost kontejneru keřů je minimálně 1 l.

Dotaz č. 213:

SO 00-96-01 Nýřany – Heřmanova Huť, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby

Na keřích se bude provádět komparativní řez, kdy dojde ke snížení původní výšky. Jaká je požadovaná výška po řezu?

Odpověď č. 213:

Předpokládá se, že výsadbu a současně komparativní řez bude provádět odborná firma způsobilá k provádění výsadeb. Komparativní řez tedy bude proveden dle potřeby vzhledem ke stavu dřevin a jich kořenovému systému.

Dotaz č. 214:

SO 00-96-01 Nýřany - Hermanova Huť, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby
Oproti technické zprávě jsou v závazném stanovisku navrhované jiné druhy výsadby než v technické zprávě. Prosíme o vyřešení rozporu.

Odpověď č. 214:

V závazném stanovisku jsou požadovány geograficky původní druhy dřevin, konkrétní druhy dřevin jsou uvedeny pouze jako příklad. Pro výsadbu platí navržené druhy technickou zprávou.

Dotaz č. 215:

SO 00-96-01 Nýřany - Hermanova Huť, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby
Prosíme o upřesnění druhů keřů a stromů pro náhradní výsadby obcím. Tím žádáme i o upřesnění počtu kusů pro jednotlivé druhy náhradní výsadby.

Odpověď č. 215:

Náhradní výsadba bude provedena dle SO 00-96-01, který již zohledňuje požadavky obcí (ty jsou souhrnně uvedeny v JES). Další náhradní výsadby obcím prováděny nebudou. Položka č. 6 - R184B14 – NÁHRADNÍ VÝSADBA je duplicitní a je odstraněna.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dnů, tj. ze dne 22. 01. 2026 na den **29. 01. 2026**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 22 / 01 / 2026 nahrazeno: **29 / 01 / 2026** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- SO111203_1.001_TZ.pdf
- SO121201_1.001_TZ.pdf
- SO131201_1_001.pdf
- SO141201_1_001.pdf
- SO141202_1_001.pdf
- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm09_260105

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 18-NM

ze dne 30. 09. 2024

Správa železnic, státní organizace