

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 937/2026-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 13

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 236:

Dovoluji si Vás požádat o doplnění informací ke zpracování nabídky na část díla D.2.1.6.1 Potrubní vedení – konkrétně o objekt SO 11-31-03 Nýřany – Přehýšov, úprava výústí v obci Blatnice.

Součástí projektové dokumentace jsou výkresy č.601 a 602 – Výtokový objekt V1 a V2. Technická zpráva: „(...) bude proveden nový betonový výústní objekt V1. (...) V místě vyústění potrubí bude proveden nový výústní objekt V2, tj. v místě vyústění potrubí do potoka bude svah a dno koryta opevněno.“

Jedná se o betonové konstrukce obou výtokových objektů obložené kamennou dlažbou, popřípadě kamenným záhozem.

Položky pro tyto dodávky a práce nejsou součástí výkazu výměr. Prosíme o doplnění do VV.

Odpověď č. 236:

Do VV byly doplněny položky:

č. 24, kód položky R8953611, VÝUST S OPEVNENÍM PRO DN150

č. 25, kód položky R8953612, VÝUST S OPEVNENÍM PRO DN150

č. 26, kód položky 461211, PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

č. 27, kód položky 46251, ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

č. 28, kód položky 465512, DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

č. 29, kód položky R462511, ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE S PROLITÍM CEMENTOVÝM MLÉKEM

č. 30, kód položky R463211, ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S PROLITÍM SPÁR BETONEM C12/15 XO

Dotaz č. 237:

D.2.1.6.1 Nýřany – Přehýšov, SO 13-31-01 Přehýšov – Hermanova Huť, přeložka kan. v km 9,242

V položce č.12 ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ je ve výpočtu kubatury domníváme se překlep – místo délkových metrů 14,3 bm je použito 142,3. Výsledná kubatura je desetinásobná. Prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 237:

Ve VV byla upravena položka č. 12 (kód položky 17481) ZÁSY P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU – upraven délkový rozměr.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 den, tj. ze dne 11. 02. 2026 na den **12. 02. 2026**. Prodloužení je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 11 / 02 / 2026 nahrazeno: **12 / 02 / 2026** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm13_260120

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 18-NM

ze dne 30. 09. 2024

Správa železnic, státní organizace