

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 4553/2026-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Bc. Dominik Uhlík
Telefon +420 972 226 451
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 3. února 2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 7 Díl 1, část 2 Pokyny pro dodavatele pod č. j. 47976/2025-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 13.01.2026, na základě písemných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, tímto zveřejňujeme, vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

„Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo)“

Identifikace zadávacího řízení:

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2026-002349

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 22849-2026

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zastoupen: Ing. Jurajem Gánovským, náměstkem ředitele Oblastního ředitelství
Praha na základě pověření č. 3821 ze dne 12.01.2026

(dále jen „**Zadavatel**“)

Dotaz č. 1:

V Pokynech pro dodavatele, čl. 19.4 požaduje zadavatel v rámci poskytnutí součinnosti doložení přehledu technického vybavení, které bude mít dodavatel k dispozici pro plnění zakázky - 2 ks strojů pro úpravu GPK výhybek a 1 ks stroje pro úpravu GPK koleje.

Splní uchazeč tento požadavek tím, že doloží pouze 2 stroje na úpravu GPK, kde jeden ze strojů splní požadované podmínky pro úpravu GPK výhybek i koleje?

Odpověď:

Uvedený požadavek na jednotlivé typy technických zařízení (strojů) a jejich počet je stanoven na základě rozsahu požadovaných prací a stanovení předpokládaného termínu výluk. Zadavatel požaduje doložení typu mechanizace „Úprava GPK výhybek“ – 2 ks a Úprava GPK koleje – 1 ks, a to při splnění minimálních technických parametrů jednotlivých technických zařízení. Uvedený celkový počet je považován za minimální pro splnění stanoveného kritéria.

Dodavatel může uvedené technické zařízení nahradit i jiným typem, pokud bude při provádění činností na *výhybkách* nebo *kolejích* zachována minimální úroveň požadovaných technických parametrů.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací pro SO 04 je položka č. 100 Drenážní plastové díly s částečnou perforací DN 250 mm, včetně dopravy. S poznámkou:

Trubka, spojovací díly, kontrolní šachta průchozí 4× a odbočná 1× včetně poklopů

1.SK

260

2.SK

260

Z výše uvedeného zadání není jednoznačná délka spojovacích dílů k šachtě a rozměry šachty samotné. Prosíme o upřesnění, nebo nejlépe o doplnění položek pro jednotlivé díly.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že spojovací díly ke kontrolní šachtě jsou typizované délky 3 metry, které budou na místě upraveny na délku dle potřeby a dle hloubky výkopu. Kontrolní šachta je o rozměru DN 400.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací pro SO 06 je položka č.72 Lanová propojení s ukončením oky CEMBRE LOI 1xFe*20 pro výhybku soustavy R65 – v množství 3 sada. Prosíme o upřesnění kolik propojek a jaké délky obsahuje jedna sada.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že počty lanových propojení a jejich délky jsou uvedeny ve vzorových listech a předpisu SŽ S3 a jsou následující: pro J R65 1:11-300 1 ks 650 mm, 4 ks 1200 mm a pro J R65 1:14-760 2ks 300 mm, 2 ks 650 mm, 1 ks 250 mm

Dotaz č. 4:

V soupisu prací pro SO 11 je položka č.97 Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton). Chybí zde předpokládaná výměra, prosíme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že uvedená položka v položkovém soupisu prací vykazuje množství s hodnotou 0 tun a není určena tedy pro její ocenění. Tato položka byla v soupisu prací ponechána z důvodu administrativního pochybení.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 17.02.2026 do 08:00 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v.r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření

Za správnost: