


ROZVADĚČ 35kV

VZDUCHOVÝ

3AC 50Hz 35 kV IT
WK38,5 WT38,5




35AXEKVCE 3x1x120/16 - 212m
koncovky s oky 35kV
120mm²
+ SBK-09/10.1

US_RK_537
odbočka z linky VN2362

PŘIPRAVNÁ DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH



SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Investor	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Externí subdodavatel			
	Ing. Luděk Horčíčka	Ing. Vladislav Vízner	Ing. Vladislav Vízner				
Stavba: "Přesun TNS Rašovice" PS01 Trafostanice 35/0,4kV - technologie Schéma rozvaděče vn				Archivní číslo		1604105-01_03.dgn	
				Stupeň dokumentace		Přípravná dokumentace	
				Formát	A3	Datum	01/2017
				Část	Výtisk číslo	Měřítko	
						Výkres číslo	
				D.3.5		0103	