



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

kopie

Váš dopis zn. 14581/2017-SŽDC-SSV-U1/Be

Ze dne 10.8.2017

Naše zn. 34319/2017-SŽDC-GR-O6

Vyřizuje Ing. Milan Zedník

Telefon 972 246 622

Mobil 601 102 272

E-mail ZednikM@szdc.cz

Datum 23. srpna 2017

SŽDC, s. o.
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Vyjádření k PD stavby „Přesun TNS Rašovice“

Na základě Vaší žádosti č.j. 14581/2017-SŽDC-SSV-U1/Be ze dne 10.8.2017 sdělujeme, že k technickému řešení předloženého konceptu máme níže uvedené připomínky. Předmětem této dokumentace je zrušení stávající trafostanice DTS 35/0,4 kV km 53,655 a vybudování nové DTS 35/0,4 kV km 53,735. Upozorňujeme na nevhodné použití názvu stavby „Přesun TNS Rašovice“. Výraz TNS se používá pro trakční napájecí stanice nikoliv pro distribuční trafostanice.

Elektrická trakce (zpracoval Ing. Milan Zedník, mob.: 601 102 272)

K části elektrická trakce sdělujeme následující připomínky:

Souhrnné části

- V části C koordinační situace žádáme o vyznačení a nutnou koordinaci s výhybnou Rašovice v související stavbě „3. Etapa revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Častolovice“.

Technické řešení (technologická část)

- V části E.3.8 žádáme o doplnění ekvipotenciálního prahu před vstupy do objektu nové TS. Ve výkrese uzemnění TS žádáme o přepočítání výpočtu uzemnění dle výsledné korigované hodnoty rezistivity půdy 141,6 $\Omega \cdot m$ uvedené v protokolu o měření rezistivity půdy.


Ing. Petr Hofhanzl
ředitel odboru přípravy staveb

Zedník

M. Zedník