



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.): S 9876/S-13241/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Čer
UKLÁDACÍ ZN.:
SKART. ZN.-LH.: S5
POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Mgr. Čermáková
TEL.: 9722 24840, 601 391 994
FAX: 9722 24815
E-MAIL: Cermakova@szdc.cz
DATUM: 14.2.2018

SŽDC, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ing. Vágner
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10 - Vršovice

Vyjádření OŘ Praha

/investor: SŽDC –SON Praha/

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ PHA) Vám k navrženému technickému řešení - **odstranění a následnému přepojení silnoproudých kabelů vedených po fasádě východního průčelí Fantovy budovy** sděluje následující:

S navrženým technickým řešením dle předložené dokumentace souhlasíme, a máme následující připomínky a požadavky:

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ sděluje: uvedené kabely, v současné době napojené z rozvodny nn TS2, nejsou v majetku OŘ Praha Správy elektrotechniky a energetiky /SEE/. Tato Správa upozorňuje, že od zhotovitele elektromontážních prací (odpojení v TS2, demontáž z kabelových lávek kabelového prostoru TS2) bude požadovat příslušná oprávnění k práci na UTZ-E, po demontáži kabelů AYKY 240 z prostor OŘ Praha je nutné uvést protipožární prostupy do provozuschopného stavu

Správce zařízení SEE Praha:

VM SP - p. Feit Jiří - tel.: 972 241 417

Správa budov a bytového hospodářství /SBBH/ sděluje, že vzhledem k tomu, že bude značná část prací prováděna z právě opravené střechy nad 1. nástupištěm žst. Praha hl.n., požaduje, aby byl prostor staveniště před zahájením prací protokolárně předán provádějící firmě a to formou písemného zápisu s fotodokumentací stavu před započítím prací a stejným způsobem předání po ukončení prací.

Při vlastních pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození střešní plechové krytiny a zasklení světlíků! V případě zjištěného poškození, SBBH bude požadovat uvedení do původního stavu. Kontakt: pan Horáček, tel. č. 9722 45465.


Správa sdělovací a zabezpečovací techniky /SSZT/ Praha východ sděluje, že při demontáži je nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození ostatních kabelů (např. rozhlasových) vedených v uvedeném prostoru. Kontakt: p. Kolář, tel.č. 724 053 527.

Správa tratí Praha východ /ST/ požaduje předem oznámit zahájení prací na adresu: ORPHASTPHAvych@szdc.cz (při komunikaci vždy uvádějte číslo jednací tohoto vyjádření). Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost cestujících, bezpečnost dráhy a drážní doprava.

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:..

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: www.tudc.cz → *Dokumenty pro zhotovitele*.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OŘ Praha. **Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽDC) si musíte také zajistit.**



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní podnik
Oblastní ředitelství Praha
Bartýšovská 1, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)