

Naše zn. 7718/2026-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 11. března 2026

E-ZAK

**Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3
k veřejné zakázce – 64026014**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a doplnění** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Náhrada přejezdu P 4910 v km 323,116 trati Česká Třebová – Praha**Dotaz dodavatele č. 1:**

V projektové dokumentaci k SO 03 – Most chybí k položkám č.8 a č.9 výkresy tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí. Žádáme o jejich doplnění, aby je bylo možné ocenit.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že předmětný dotaz byl zodpovězen v rámci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz dodavatele č. 2:

V projektové dokumentaci a výkazu výměr v SO 01 – Komunikace chybí u položky č. 33 specifikace betonového žlabu a v situaci navrženého stavu není ani vyznačen. Žádáme o doplnění specifikace.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že se jedná o příkopovou tvárnici dle Vzorových listů železničního spodku VL Ž 3.11 obrázku 8b (účinnost od 1.4.2002) – příkopová tvárnice TZ44 nebo obdobná schválená pro použití u Správy železnic, státní organizace do šířky 900 mm uloženou do betonového lože dle VL Ž.3 – viz specifikace položky OTSKP.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové