

Naše zn. **1223/2026-SŽ-SŽT-OPS**

## Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Sektorová podlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem:

### „Distribuční rozvaděč napájení pro serverovnu SŽT“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) obdržela dne 18. 03. 2026 v 08:36 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel zdůrazňuje, že předmětná žádost o vysvětlení byla podána opožděně, a to dle bodu 15.2. Výzvy k podání nabídky, dle kterého není v takovém případě zadavatel povinen vysvětlení poskytnout. Zadavatel se nicméně rozhodl Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout a k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí následující:

#### Dotaz č. 1:

zasílám dotazy k jednotlivým položkám. Konkrétně se jedná o položky č. 77, 84 a 85.

Kód cen.	Číslo položky/ číslo standardu	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Výrobce	Part number	
77	1.2	Nastavení a konfigurace monitoringu rozvaděče RUPS (A)	kpl	1			Prosíme o bližší specifikaci této kpl, zejména kapitoly 1.5.4. technické zprávy (monitorování, ukládání dat, vizualizace)
84	1.9	Zkušební provoz, zákoloni obsluhy	kpl	1			Upřesnění hromonogramu zkušebního provozu. Jaká je délka zkušebního provozu?
85	1.10	Koordinace s ostatními profesemi v rámci výstavby, rekonstrukce SM 100	kpl	1			Koordinace s jakými profesemi?

Viz. příloha

#### Odpověď č. 1:

K položce 77 - 1.2 – zadavatel provozuje monitoring Zabbix

K položce 84 - 1.9 – zkušební provoz v délce 72 hodin pod zátěží

K položce 85 - 1.10 – koordinace se stávajícími zaměstnanci zadavatele – technik elektro, správce serverovny, správce instalované technologie

#### Závěr

S ohledem na povahu vysvětlení Zadávací dokumentace a vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávacích podmínek, neshledal Zadavatel důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává stanovena do 20.03.2026 09:00 hod.

.....  
**Ing. Dalibor Fajkus**  
 ředitel organizační jednotky  
 Správa železniční telematiky

Název :	<b>Pízeň Triangl - technická místnost</b>	
Číslo a název SO/IO :	<b>SŽ - elektro část pro nový rozvaděč</b>	<b>SM_C_2025</b>
Kód a název profese:	Elektro rozváděče Sdělovací místnosti	
Datum zpracování :	01.04.2025	Datum aktualizace : 04.2025

Kód cen.	Číslo položky/ číslo standartu	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Výrobce	Part number
77	1.2	Nastavení a konfigurace monitoringu rozvaděče RUPS (A)	kpl	1		
84	1.9	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kpl	1		
85	1.10	Koordinace s ostatními profesemi v rámci výstavby, rekonstrukce SM "C"	kpl	1		

Prosíme o bližší specifikaci této kpl, zejména kapitoly 1.5.4. technické zprávy (monitorování, ukládání dat, vizualizace)

Upřesnění hramonogramu zkušebního provozu. Jaká je délka zkušebního provozu?

Koordinace s jakými profesemi?