



Správa železniční dopravní cesty

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 1934/2019-SZDC-SSZ-UE-OVZ

Vyřizuje: Ing. Jana Klomfarová

Telefon: 972 244 807

Mobil: 725 558 384

E-mail: klomfarova@szdc.cz

V Praze dne: 04. 02. 2019

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na Zhotovení stavby

„Železniční zastávka Velký Luh obec“

V souladu s „Výzvou k podání nabídky“ bodem č. 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Vám zasíláme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka:

Dotaz č. 1:

Dotaz k nesrovnalosti v zadávací dokumentaci u SO 202.

V rozpočtu je uvedena trubka 108/20, ve statickém posouzení trubka 108/16 a ve výkrese mikropiloty je celozávitovaná trubka 108/16.

Která varianta je správně?

Odpověď č. 1:

Správná varianta je trubka 108/16, která je navržena ve statickém posouzení.

V rozpočtu uvedená trubka 108/20 zde byla použita jako nejbližší vyšší, protože ve specifikaci použité rozpočtové soustavy profil trubky 108/16 nebyl k dispozici.

Výkres mikropiloty je pouze orientační, ve vztahu k ukončení mikropilot 108/16 v betonovém základovém bloku s výztuží – patce.



Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ