

OPPLOCENÍ SO 06  
brána do kolejiště

OBJEKT SO 01  
m.č. 1P23

OHLAŠOVNA POŽÁRU  
1P27

OBJEKT SO 01

VELITEL HZS  
2P08

ZÁSTUPCE VELITELE HZS  
2P10



## Areál HZS Ostrava

NADVOŘÍ


OBJEKT SO 02  
garáže požární techniky

OPPLOCENÍ SO 06  
Vstupní brána do areálu

OBJEKT SO 01  
garáže osob. aut

POZNÁMKA:

Všechny nové IP kamery areálu HZS budou v provedení Den/Noc s infrapřisvětlem.



## Legenda

K1

Číslo kamery



IP Kamera ve venkovním krytu  
napájení 24VAC, vytápění, ventilátor  
sluneční clona, držák na sloup  
se zabudovaným optickým převodníkem



Optický převodník  
- 2 vlákna SM 9/125  
- ethernet RJ45, napájení 24VAC



Box s optickou kazetou pro ukončení  
optického kabelu - 4 vlákna SM 9/125



Slavý kabel CNYK 20x4 mm2



Optický kabel 4 vlákna SM 9/125  
Ke každé kaměře



FTP kabel 4P 0,5, kat.5e

19" rozvaděč 600x800mm, výška 42 HU  
KS- CCTV

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

<b>MCO</b>	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b>	tel.: +420 585 570 444 ID schůzky: kjeefind e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
------------	-------------------------------------	---

OBJEDNATEL	<b>SŽDC</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.r.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. JANA BOSEKLOVÁ	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVIL
ODPOVĚDNÝ PROJ., OBL. PS	NAVŘEL, VYPRACOVAL ING. MARTIN ČÍZEK	KONTROLOVAL ING. MARTIN ČÍZEK
BC. ALEŠ MAŠEK		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA
	ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 041 - 234 - PS
	ÚČEL	DSP + DPS
	DATUM	ÚNDR 2016
	FORMÁT	4 A4
	MĚŘÍTKO	-
PS 01 Nový kamerový systém v areálu	ČÁST	POŘ.Č.
Blokové schéma kamerového systému	D	4