

OZNAČENÍ	
	Nouzové osvětlení
EW 30 DP1	Požární odolnost dveří
EI 45 DP1 SC	Požární odolnost dveří, kouřotěsnost, samozavírač
(R)EI 45 DP1	Požární odolnost stěn (trámů, sloupů)
REI 45 DP1	Požární odolnost stropu
	Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg
PK	Klika s panikovou funkcí
	Evakuační rozhlas
	Hydrantový systém D25 / délka hadice 30 m

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]:
1P01	WC ŽENY	3,89
1P02	WC MUŽI	10,23
1P03	CHODBA	28,65
1P04	KANCELÁŘ	14,91
1P05	KANCELÁŘ	15,92
1P06	SPISOVNA	15,84
1P07	SPISOVNA	8,99
1P08	KANCELÁŘ	25,36
1P09	SKLAD	2,81
1P10	KANCELÁŘ	15,93
1P11	KANCELÁŘ	16,03
1P12	KUCHYŇKA	15,51
1P13	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST - HOSTÉ	16,00
1P14	KUCHYŇKA - HOSTÉ	7,56
1P15	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ - HOSTÉ	3,42
1P16	CHODBA	45,09
1P17	KANCELÁŘ CHS	16,13
1P18	WC MUŽI	10,77
1P19	ÚKLID	3,42
1P20	KANCELÁŘ VS/VD	15,60
1P21	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	7,09
1P22	SKLUZ	8,06
1P23	SKLAD	7,00
1P24	SKLAD	7,27
1P25	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	68,67
1P26	DENNÍ MÍSTNOST	31,42
1P27	OHLAŠOVNA POŽÁRU	16,30
1P28	ŠATNA	5,84
1P29	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	6,66
1P30	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ	3,46
1P31	KANCELÁŘ SS	16,21
1P32	PŘEDSÍŇ - HOSTÉ	0,33
SCH1	SCH1	27,16
SCH2	SCH2	7,94
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		508,39




		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁRSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. JANA BÖSERLOVÁ <i>Rejznerová</i>	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ	KONTOLOVAL
JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	KAMENCOVÁ 210, 198 00 PRAHA 9
Rekonstrukce areálu HZS Ostrava		OBEC: OSTRAVA
		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 041 - 234 - PS
		ÚČEL DSP + DPS
		DATUM ŘÍJEN 2017
SO 01 - HLAVNÍ BUDOVA		FORMÁT 4X A4
PŮDORYS 2.NP		MĚŘITKO 1:100
		ČÁST E.2.1
		POŘ.Č. 4