

Váš dopis zn. -
Ze dne -
Naše zn.
Listů/příloh 2/5

Vyřizuje Jan Kazda
Telefon 972 424 416
Mobil 724 496 765
E-mail Kazda@spravazeleznic.cz

Datum 6. ledna 2026

Dokladová část dokumentace stavby

Vyjádření OŘ Ústí nad Labem k inženýrským sítím v zájmovém území stavby:

Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n.L. - Hrobce

SSZT Ústí nad Labem

Jiří Blahout

V příloze zakres sítí ve správě SSZT UL v požadované lokalitě. Před započítím prací nutno kabelizaci vytýčit.

SEE Ústí nad Labem:

František Poborský

V zájmovém území se nachází VN aNN kabelové trasy a zařízení viz. příloha.

Zákes kabelové trasy je pouze orientační.

V případě potřeby je nutné zaměření polohy kabelu.

Vytýčení kabelů zajistí po vzájemné dohodě pan Kožíšek, tel: 9724 24456, mobil: 724 803 644

Požadujeme respektování sítí v naší správě.

Při stavbě je nutné dodržet následující podmínky:

- respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě
- křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem
- prokazatelně seznámt pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení
- obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení
- bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
- v případě odtěžení materiálu nad kabelovým vedením zahrnout do rozpočtu jeho nové uložení dle platných norem.
- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce Správy elektrotechniky a energetiky ke kontrole, zda není kabelové vedení viditelně poškozeno.

- v případě umístěného zařízení v blízkosti stavby (rozvaděče) je nutné učinit taková opatření, která zamezí jeho poškození.

Nad tratí se v celé délce nachází trakční vedení včetně podpěr T.V.

Je nutné učinit taková opatření která znemožní poškození zařízení nebo poranění osob zásahem el. proudem.

Upozorňujeme na dodržování zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN 34 1500ed. 2, Bp 1

Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výluku napájení trakčního vedení.

Realizací akce nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění. Zařízení demontované z důvodu nutnosti technologie práce je nutné bez poškození uvést do původního stavu).

ST, SMT a SPS bez evidovaných sítí.

SŽT

Jana Černá

V prostoru plánované stavby se nachází trasa dálkového optického kabelu Dolní Beřkovice – Ústí nad Labem Sever (I.č. 93 až 117), BTS Hrobce (I.č. 115, 116) a trasa dálkového metalického kabelu Roudnice nad Beřkovice – Ústí (I.č. 2 B až 24B).

Závěr:

Žádáme respektovat uvedené podmínky správců IS.

S pozdravem,

Vladimír Růžička, DiS

náměstek pro provoz infrastruktury Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

V z.

Přílohy :

- **zákres sítí SSZT (pdf)**
- **zákresy sítí SEE (3x pdf)**
- **vyjádření ČDT k sítím ČDT a SŽT, včetně zákresů a obecných podmínek (vše v pdf)**