

Naše zn. 81259/2026-SŽ-GR-015  
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Nikola Krumlová  
Telefon +420 725 342 515  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 5. května 2026

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64026028**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

#### **Úspory v LDS – Pardubický kraj**

##### **Dotaz dodavatele č. 1:**

na základě prostudování Zadávací dokumentace a všech zveřejněných podkladů se na Vás obracíme s následujícím dotazem:

7	K	R745450	TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/6 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ 250KVA	KUS	2,000
---	---	---------	---	-----	-------

Žádáme upřesnění materiálu vinutí transformátoru, Al/Al nebo Cu/Cu?

##### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Zadavatel tímto sděluje, že dle technické zprávy a její části „Rozsah projektu“ je definováno „Projekt zahrnuje výměnu 2 ks transformátoru 22/6 kV, 160 kVA v TNS Choceň za výrobky s výkonem 250 kVA parametry v úspornějším provedení **tzv. Ekodesign 2** (s nižšími provozními ztrátami) včetně veškerých nutných či souvisejících úprav.„ Na základě této definice není záměrně uveden materiál vinutí AL / Cu, jelikož jediným požadovaným parametrem je splnění ztrát transformátorů dle směrnice EU 548/2014 – Ecodesign transformátorů stupeň 2. a to za pomoci jakéhokoliv materiálu.

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové