

Naše zn. 81275/2026-SŽ-GR-015  
Listů/příloh 2/0

E-ZAK

Vyřizuje Nikola Krumlová  
Telefon +420 725 342 515  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 5. května 2026

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64026025**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

#### **Úspory v LDS – Královéhradecký kraj**

##### **Dotaz dodavatele č. 1:**

na základě prostudování Zadávací dokumentace a všech zveřejněných podkladů se na Vás obracíme s následujícím dotazem:

6	K	R745532	TRANSFORMÁTOR 3-F, 35/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ 250 KVA	KUS	1,000
---	---	---------	--	-----	-------

Žádáme o upřesnění materiálu vinutí transformátoru, Al/Al nebo Cu/Cu?

##### **Odpověď zadavatele č. 1:**

Zadavatel tímto sděluje, že dle technické zprávy a její části „Rozsah projektu“ je definováno „Projekt zahrnuje výměnu 2 ks transformátoru 22/6 kV, 160 kVA v TNS Choceň za výrobky s výkonem 250 kVA parametry v úspornějším provedení **tzv. Ekodesign 2** (s nižšími provozními ztrátami) včetně veškerých nutných či souvisejících úprav.“, Na základě této definice není záměrně uveden materiál vinutí AL / Cu, jelikož jediným požadovaným parametrem je splnění ztrát transformátorů dle směrnice EU 548/2014 – Ecodesign transformátorů stupeň 2. a to za pomoci jakéhokoliv materiálu.

**Dotaz dodavatele č. 2:**

44	K	R745321	TRANSFORMÁTOR 3-F, 10/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ 400 KVA	KUS	2,000
		PP	TRANSFORMÁTOR 3-F, 6/0,4 KV, VZDUCHEM CHLAZENÝ V KRYTU DO 160 KVA		

Žádáme o upřesnění technického zadání transformátoru, rozpor mezi názvem položky a technickým popisem položky.

**Odpoověď zadavatele č. 2:**

Zadavatel tímto sděluje, že se jedná o chybu v položce rozpočtu, platná je definice v části poznámka k položce „ Transformátor 400kVA, 10/0,4 kV olej, hermetizovaný pro trvalé zatížení S1“, popis v části Plný popis PP „ TRANSFORMÁTOR 3-F, 6/0,4 KV, VZDUCHEM CHLAZENÝ V KRYTU DO 160 KVA, je chybně uvedený.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Položkový soupis dodávek a prací – oprava č. 1 a dokument OPTAK HKR – D.1 03\_Výkaz, výměr - oprava.**

**Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.**

**Nabídky musí být nově podány nejpozději do 12.05.2026 do 09:00 hodin.**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové