



26,6

26,7

Izolinie:

- Izolinie 2 lx
- Izolinie 5 lx
- Izolinie 10 lx

Legenda:

- SO 340.11.01 Rozvody NN a osvětlení
- Osa koleje (nové)
- Zaměření

Osvětované prostory

5.12.5 Kolejiště pro nákladní dopravu, krátkodobé činnosti (Em>10 lx; U0 > 0,25; Ud >0,125)

Poznámka:

Osvětlované prostory byly určeny a zatříděny dle SŽDC E11



Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítka oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	Popis:
P01		27.03.2026	Definitivní odevzdání dokumentace
Kontroloval:		Ing. Pavel Bláha	
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora: Oblastní ředitelství Brno			
Adresa: Kounicova 688/26, 611 43 Brno			
Zhotovitel díla: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.			
Adresa: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod			
Kontakt: T: +420 569 400 513			
E: prijmeni@dmchb.cz			
Zhotovitel části/objektu: Signal Projekt s.r.o.			
Adresa: Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt: T: +420 543 233 962			
E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP): Radek Kverek DiS		Specialista: Ing. Marek Vývoda	
Název stavby/akce:		Oprava výhybek č. 1,2,3 v ŽST. Ždírec nad Doubravou - projektová dokumentace	
Název části:		Rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů	
Název objektu/díle části:		Úprava osvětlení a rozvodů nn na chotěbořském zhlaví	
Název přílohy:		Osvětlovací prostory a izoluxní křivky - výh. 1.2.3	
Název díle části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy: Ing. Robin Kolařík	
Kraj:		Katastrální území: Ždírec nad Doubravou	
Vysočina		TUDU: 1611D1	
Označení investora:		Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podoba: Typ: Příloha: Revize:	
		- P O P S - D 2 3 6 - S O 3 4 0 1 1 0 1 - X X - 2 - 3 0 1 - P 0 1	