

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 86065/2026-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Michal Bauer
Telefon +420 972 762 147
Mobil +420 720 071 393
E-mail OROVAVz@spravazeleznice.cz

Datum 15. května 2026

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznice.cz/>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13. 5. 2026 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Úspory v LDS – Olomoucký kraj“

evidenční číslo VZ: 63526044

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky č.j. 71673/2026-SŽ-GŘ-O15 ze dne 6. 5. 2026 (dále jen „Výzva“) stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu.

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

V příloženém soupisu prací s výkazem výměr je u položek kódu 745431R a popisu TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ DO 160 KVA ve všech objektech stavby uvedeno:

„Poznámka k položce:

Transformátory nízkoztrátové 3-f, 22/0,4 kv (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 dle TOS 2)“

V technické části Zadávací dokumentace jsme zmíněný soubor TOS 2 (předpokládáme, že se jedná o Technicko-obchodní specifikaci transformátorů) nenašli.

Bylo by možné do zadávací dokumentace doplnit soubor TOS 2, případně obdobnou specifikaci základních požadavků na parametry nových transformátorů?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu uvádí, že zkratka „TOS 2“ uvedená v poznámce dotazované položky vychází z rozpočtového programu KROS a neuvádí technickou specifikaci výrobku, nýbrž danou poznámkou je vyjádřen odkaz na splnění celkových stanovených podmínek v souladu s nařízením Komise (EU) č. 548/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k malým, středním a velkým výkonovým transformátorům. Toto nařízení bylo ke dni 1. 10. 2019 změněno nařízením Komise (EU) 2019/1783, které zadavatel přikládá jako Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Současně zadavatel přikládá dokument „Nová nařízení k ekodesignu výrobků“, vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a publikovaný dne 20. 11. 2019, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení.

Zadavatel upřesňuje, že specifikace základních požadavků na parametry nových transformátorů je stanovena v nařízení Komise (EU) 2019/1783, přičemž tyto transformátory musí splňovat v něm uvedené legislativní podmínky.

Oba výše uvedené dokumenty, které zadavatel připojil do přílohy tohoto vysvětlení, jsou veřejně dostupné.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 20. 5. 2026 do 8:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: č. 1 Nařízení komise (EU) 2019/1783
č. 2 Nová nařízení k ekodesignu výrobků