



Stávající stav - podélný řez
M1:50



Podélný řez

M 1:50


SO 10-20-01 | SO 10-20-02



Skladiště

MOSTNÍ SVRŠEK

- vozovka z dlažebních kostek zalitých asfaltovou vrstvou
- nefunkční hydroizolace



ul. Nádražní

KLENBA

- betónová, v konstantní kvalitě v celé tloušťce bez prasklin a kavern celkem ze tří dilatačních celků
- podélné 3mm trhliny, příčná trhlina, průsaky vody s výluhem krápníky na čelních kvádrech klenby
- ve vrcholu mírně pokleslá o cca 8 mm

Pata klenby je vetknuta do původní opěrné stěny

ODVODNĚNÍ DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE -VIZ POZNÁMKA

prostor pod klenbou slouží k uskladnění movitých věcí

7038

VÝŠKA ODVODNĚNÍ DLE ZAMĚŘENÍ

BRNĚNSKÁ OPĚRA O 01

BŘECLAVSKÁ OPĚRA O 02

Tvar spodní stavby je vykreslen na základě odhadu z dostupné archivní dokumentace

POZNÁMKY

SPODNÍ STAVBA

- TVAR SPDONÍ STAVBY JE VYKRESLEN DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE.
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE NUTNÉ VYTYČIT TRASU VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

ODVODNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ ZA RUBEM KLENBY NENÍ ZNÁMO. JE POTŘEBA VYŘEŠIT PO ODKRYTÍ ZÁSYPY.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	17.11.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	dle příloh
V00	-	Vyjádření, stanoviska, připomínky	dle příloh

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	

Zhotovitel objektu:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. David Rose, Ing. Zuzana Kováčová	Specialista:	Ing. Martin Chaloupka
--------------------------	--	--------------	------------------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n.	Označení investora:	S622000552
		Zakázka:	2022-079
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení části:	D.2.1.4
Název objektu/díle části:	Silniční most v km 143,161	Označení objektu/komplexu:	SO 10-20-02
Název přílohy:	Stávající stav - podélný řez	Číslo přílohy (typ/pořadí):	2. 102
Název díle části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. David Rose	Ing. Zuzana Kováčová	Formáty: 1:50 5 x A4	DÚSP + PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihomoravský	viz textová část	2001 JD	17.11.2023

Kódové označení přílohy:
S622000552_DÚSP_D2104_SO102001_XX_2_102_V00